

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Projekt: Polje IV - Lamela II | | | | | | Priloga 2 |
| 2 | Toplotna bilanca | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | N1 | Nadstropje 1 | | | | | |
| 6 | S1 | S1-II-106 | | | | | |
| 7 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 8 | P2 | P101 Dnevni prostor II-106 | 22 | 22 | 1225 | 539 | 686 |
| 9 | P3 | P102 Soba II-106 | 7 | 20 | 224 | 111 | 113 |
| 10 | P4 | P103 Spalnica II- | 11 | 20 | 363 | 197 | 166 |
| 11 | P5 | P104 Soba II-106 | 7 | 20 | 271 | 158 | 113 |
| 12 | P6 | P105 Predprostor II-106 | 11 | 20 | 215 | 55 | 160 |
| 13 | P7 | P106 WC II-106 | 2 | 20 | 121 | 11 | 110 |
| 14 | P8 | P1077 Kopalnica II-106 | 4 | 24 | 200 | 41 | 159 |
| 15 | | Skupno: S1-II- | | | 2619 | 1112 | 1507 |
| 16 | S2 | S2-II-107 | | | | | |
| 17 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 18 | P9 | P108 Dnevni prostor II-107 | 21 | 22 | 973 | 331 | 642 |
| 19 | P15 | P109 Kopalnica II-107 | 4 | 24 | 184 | 42 | 142 |
| 20 | | Skupno: S2-II- | | | 1157 | 373 | 784 |
| 21 | S3 | S3-II-108 | | | | | |
| 22 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 23 | P16 | P110 Dnevni prostor II-108 | 21 | 22 | 902 | 260 | 642 |
| 24 | P17 | P111 Kopalnica II-108 | 4 | 24 | 183 | 41 | 142 |
| 25 | | Skupno: S3-II- | | | 1085 | 301 | 784 |
| 26 | S4 | S4-II-102 | | | | | |
| 27 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 28 | P20 | P112 Spalnica II- | 11 | 20 | 323 | 160 | 163 |
| 29 | P19 | P113 Soba II-102 | 7 | 20 | 221 | 108 | 113 |
| 30 | P21 | P114 Soba II-102 | 7 | 20 | 221 | 108 | 113 |
| 31 | P18 | P115 Dnevni prostor II-102 | 22 | 22 | 1098 | 412 | 686 |
| 32 | P22 | P116 Predprostor II-102 | 12 | 20 | 196 | 16 | 180 |
| 33 | P23 | P117 WC II-102 | 3 | 20 | 140 | 1 | 139 |
| 34 | P24 | P118 Kopalnica II-102 | 4 | 24 | 188 | 29 | 159 |
| 35 | | Skupno: S4-II- | | | 2387 | 834 | 1553 |
| 36 | S5 | S5-II-101 | | | | | |
| 37 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 38 | P28 | P119 Dnevni prostor II-101 | 22 | 22 | 1133 | 447 | 686 |
| 39 | P26 | P120 Soba II-101 | 7 | 20 | 221 | 108 | 113 |
| 40 | P25 | P121 Spalnica II- | 11 | 20 | 332 | 171 | 161 |
| 41 | P29 | P122 Predprostor II-101 | 9 | 20 | 158 | 18 | 140 |
| 42 | P31 | P123 Kopalnica II-101 | 4 | 24 | 203 | 44 | 159 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | Projekt: Polje IV - Lamela II | | | | | | Priloga 2 |
| 2 | Toplotna bilanca | | | | | | |
| 43 | | Skupno: S5-II- | | | 2047 | 788 | 1259 |
| 44 | S6 | S6-II-103 | | | | | |
| | P | Prostor | A | tn | Qn | PhiT | PhiV |
| 45 | | | (m²) | (°C) | (W) | (W) | (W) |
| 46 | P32 | P124 Dnevni prostor II-103 | 24 | 22 | 1099 | 355 | 744 |
| 47 | P33 | P125 Kopalnica II-103 | 4 | 24 | 234 | 91 | 143 |
| 48 | | Skupno: S6-II- | | | 1333 | 446 | 887 |
| 49 | S7 | S7-II-104 | | | | | |
| | P | Prostor | A | tn | Qn | PhiT | PhiV |
| 50 | | | (m²) | (°C) | (W) | (W) | (W) |
| 51 | P35 | P126 Kopalnica II-104 | 4 | 24 | 270 | 111 | 159 |
| 52 | P34 | P127 Dnevni prostor II-104 | 19 | 22 | 963 | 363 | 600 |
| 53 | P36 | P128 Spalnica II- | 13 | 20 | 418 | 223 | 195 |
| 54 | | Skupno: S7-II- | | | 1651 | 697 | 954 |
| 55 | S8 | S8-II-105 | | | | | |
| | P | Prostor | A | tn | Qn | PhiT | PhiV |
| 56 | | | (m²) | (°C) | (W) | (W) | (W) |
| 57 | P39 | P129 Spalnica II- | 11 | 20 | 377 | 211 | 166 |
| 58 | P40 | P130 Soba II-105 | 7 | 20 | 254 | 141 | 113 |
| 59 | P38 | P131 Soba II-105 | 7 | 20 | 254 | 141 | 113 |
| 60 | P37 | P132 Dnevni prostor II-105 | 22 | 22 | 1227 | 541 | 686 |
| 61 | P41 | P133 Predprostor II-105 | 11 | 20 | 225 | 65 | 160 |
| 62 | P43 | P134 Kopalnica II-104 | 4 | 24 | 212 | 53 | 159 |
| 63 | P42 | P135 WC II-105 | 2 | 20 | 124 | 14 | 110 |
| 64 | | Skupno: S8-II- | | | 2673 | 1166 | 1507 |
| 65 | | Skupno: Nadstropje 1 | | | 14952 | 5717 | 9235 |
| 66 | | | | | | | |
| 67 | N2 | Nadstropje 2 | | | | | |
| 68 | S1 | S9-II-206 | | | | | |
| | P | Prostor | A | tn | Qn | PhiT | PhiV |
| 69 | | | (m²) | (°C) | (W) | (W) | (W) |
| 70 | P2 | P201 Dnevni prostor II-206 | 22 | 22 | 1139 | 440 | 699 |
| 71 | P3 | P202 Soba II-206 | 7 | 20 | 224 | 109 | 115 |
| 72 | P5 | P203 Soba II-206 | 7 | 20 | 224 | 109 | 115 |
| 73 | P4 | P204 Spalnica II- | 11 | 20 | 356 | 187 | 169 |
| 74 | P6 | P205 Predprostor II-206 | 11 | 20 | 190 | 27 | 163 |
| 75 | P7 | P206 WC II-206 | 2 | 20 | 115 | 3 | 112 |
| 76 | P8 | P207 Kopalnica II-206 | 4 | 24 | 190 | 28 | 162 |
| 77 | | Skupno: S9-II- | | | 2438 | 903 | 1535 |
| 78 | S2 | S10-II-207 | | | | | |
| | P | Prostor | A | tn | Qn | PhiT | PhiV |
| 79 | | | (m²) | (°C) | (W) | (W) | (W) |
| 80 | P9 | P208 Dnevni prostor II-207 | 21 | 22 | 938 | 283 | 655 |
| 81 | P15 | P209 Kopalnica II-207 | 4 | 24 | 182 | 38 | 144 |
| 82 | | Skupno: S10-II- | | | 1120 | 321 | 799 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Projekt: Polje IV - Lamela II | | | | | | Priloga 2 |
| 2 | Toplotna bilanca | | | | | | |
| 83 | S3 | S11-II-208 | | | | | |
| | P | Prostor | A | tn | Qn | PhiT | PhiV |
| 84 | | | (m²) | (°C) | (W) | (W) | (W) |
| 85 | P16 | P210 Dnevni prostor II-208 | 21 | 22 | 909 | 254 | 655 |
| 86 | P17 | P211 Kopalnica II-208 | 4 | 24 | 182 | 38 | 144 |
| 87 | | Skupno: S11-II- | | | 1091 | 292 | 799 |
| 88 | S4 | S12-II-202 | | | | | |
| | P | Prostor | A | tn | Qn | PhiT | PhiV |
| 89 | | | (m²) | (°C) | (W) | (W) | (W) |
| 90 | P19 | P212 Soba II-202 | 7 | 20 | 224 | 109 | 115 |
| 91 | P20 | P213 Spalnica II- | 11 | 20 | 329 | 162 | 167 |
| 92 | P21 | P214 Soba II-202 | 7 | 20 | 224 | 109 | 115 |
| 93 | P18 | P215 Dnevni prostor II | 22 | 22 | 1110 | 411 | 699 |
| 94 | P22 | P216 Predprostor II-20 | 12 | 20 | 199 | 16 | 183 |
| 95 | P23 | P217 WC II-202 | 3 | 20 | 143 | 1 | 142 |
| 96 | P24 | P218 Kopalnica II-202 | 4 | 24 | 188 | 26 | 162 |
| 97 | | Skupno: S12-II- | | | 2417 | 834 | 1583 |
| 98 | S5 | S13-II-201 | | | | | |
| | P | Prostor | A | tn | Qn | PhiT | PhiV |
| 99 | | | (m²) | (°C) | (W) | (W) | (W) |
| 100 | P28 | P219 Dnevni prostor II | 22 | 22 | 1141 | 442 | 699 |
| 101 | P26 | P220 Soba II-201 | 7 | 20 | 224 | 109 | 115 |
| 102 | P25 | P221 Spalnica II- | 11 | 20 | 337 | 173 | 164 |
| 103 | P29 | P222 Predprostor II-20 | 9 | 20 | 161 | 18 | 143 |
| 104 | P31 | P223 Kopalnica II-201 | 4 | 24 | 202 | 40 | 162 |
| 105 | | Skupno: S13-II- | | | 2065 | 782 | 1283 |
| 106 | S6 | S14-II-203 | | | | | |
| | P | Prostor | A | tn | Qn | PhiT | PhiV |
| 107 | | | (m²) | (°C) | (W) | (W) | (W) |
| 108 | P32 | P224 Dnevni prostor II | 24 | 22 | 1103 | 345 | 758 |
| 109 | P33 | P225 Kopalnica II-203 | 4 | 24 | 226 | 80 | 146 |
| 110 | | Skupno: S14-II- | | | 1329 | 425 | 904 |
| 111 | S7 | S15-II-204 | | | | | |
| | P | Prostor | A | tn | Qn | PhiT | PhiV |
| 112 | | | (m²) | (°C) | (W) | (W) | (W) |
| 113 | P35 | P226 Kopalnica II-204 | 4 | 24 | 251 | 89 | 162 |
| 114 | P34 | P227 Dnevni prostor II | 19 | 22 | 928 | 316 | 612 |
| 115 | P36 | P228 Spalnica II- | 13 | 20 | 366 | 167 | 199 |
| 116 | | Skupno: S15-II- | | | 1545 | 572 | 973 |
| 117 | S8 | S16-II-205 | | | | | |
| | P | Prostor | A | tn | Qn | PhiT | PhiV |
| 118 | | | (m²) | (°C) | (W) | (W) | (W) |
| 119 | P40 | P229 Soba II-205 | 7 | 20 | 224 | 109 | 115 |
| 120 | P39 | P230 Spalnica II- | 11 | 20 | 331 | 162 | 169 |
| 121 | P38 | P231 Soba II-205 | 7 | 20 | 224 | 109 | 115 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Projekt: Polje IV - Lamela II | | | | | | Priloga 2 |
| 2 | Toplotna bilanca | | | | | | |
| 122 | P37 | P232 Dnevni prostor II-205 | 22 | 22 | 1141 | 442 | 699 |
| 123 | P41 | P233 Predprostor II-205 | 11 | 20 | 181 | 18 | 163 |
| 124 | P43 | P234 Kopalnica II-204 | 4 | 24 | 194 | 32 | 162 |
| 125 | P42 | P235 WC II-205 | 2 | 20 | 115 | 3 | 112 |
| 126 | | Skupno: S16-II- | | | 2410 | 875 | 1535 |
| 127 | | Skupno: Nadstropje 2 | | | 14415 | 5004 | 9411 |
| 128 | | | | | | | |
| 129 | N3 | Nadstropje 3 | | | | | |
| 130 | S1 | S17-II-306 | | | | | |
| 131 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 132 | P2 | P301 Dnevni prostor II-306 | 22 | 22 | 1139 | 440 | 699 |
| 133 | P3 | P302 Soba II-306 | 7 | 20 | 224 | 109 | 115 |
| 134 | P4 | P303 Spalnica II- | 11 | 20 | 330 | 161 | 169 |
| 135 | P5 | P304 Soba II-306 | 7 | 20 | 249 | 134 | 115 |
| 136 | P6 | P305 Predprostor II-306 | 11 | 20 | 190 | 27 | 163 |
| 137 | P7 | P306 WC II-306 | 2 | 20 | 115 | 3 | 112 |
| 138 | P8 | P307 Kopalnica II-306 | 4 | 24 | 190 | 28 | 162 |
| 139 | | Skupno: S17-II- | | | 2437 | 902 | 1535 |
| 140 | S2 | S18-II-307 | | | | | |
| 141 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 142 | P9 | P308 Dnevni prostor II-307 | 21 | 22 | 938 | 283 | 655 |
| 143 | P15 | P309 Kopalnica II-307 | 4 | 24 | 182 | 38 | 144 |
| 144 | | Skupno: S18-II- | | | 1120 | 321 | 799 |
| 145 | S3 | S19-II-308 | | | | | |
| 146 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 147 | P16 | P310 Dnevni prostor II-308 | 21 | 22 | 909 | 254 | 655 |
| 148 | P17 | P311 Kopalnica II-208 | 4 | 24 | 182 | 38 | 144 |
| 149 | | Skupno: S19-II- | | | 1091 | 292 | 799 |
| 150 | S4 | S20-II-302 | | | | | |
| 151 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 152 | P19 | P312 Soba II-302 | 7 | 20 | 224 | 109 | 115 |
| 153 | P20 | P313 Spalnica II- | 11 | 20 | 329 | 162 | 167 |
| 154 | P21 | P314 Soba II-302 | 7 | 20 | 224 | 109 | 115 |
| 155 | P18 | P315 Dnevni prostor II-302 | 22 | 22 | 1110 | 411 | 699 |
| 156 | P22 | P316 Predprostor II-302 | 12 | 20 | 199 | 16 | 183 |
| 157 | P23 | P317 WC II-302 | 3 | 20 | 143 | 1 | 142 |
| 158 | P24 | P318 Kopalnica II-302 | 4 | 24 | 188 | 26 | 162 |
| 159 | | Skupno: S20-II- | | | 2417 | 834 | 1583 |
| 160 | S5 | S21-II-301 | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Projekt: Polje IV - Lamela II | | | | | | Priloga 2 |
| 2 | Toplotna bilanca | | | | | | |
| | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 161 | | | | | | | |
| 162 | P28 | P319 Dnevni prostor II-301 | 22 | 22 | 1141 | 442 | 699 |
| 163 | P26 | P320 Soba II-301 | 7 | 20 | 224 | 109 | 115 |
| 164 | P25 | P321 Spalnica II- | 11 | 20 | 337 | 173 | 164 |
| 165 | P29 | P322 Predprostor II-301 | 9 | 20 | 161 | 18 | 143 |
| 166 | P31 | P323 Kopalnica II-301 | 4 | 24 | 202 | 40 | 162 |
| 167 | | Skupno: S21-II- | | | 2065 | 782 | 1283 |
| 168 | S6 | S22-II-303 | | | | | |
| | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 169 | | | | | | | |
| 170 | P32 | P324 Dnevni prostor II-303 | 24 | 22 | 1103 | 345 | 758 |
| 171 | P33 | P325 Kopalnica II-303 | 4 | 24 | 226 | 80 | 146 |
| 172 | | Skupno: S22-II- | | | 1329 | 425 | 904 |
| 173 | S7 | S23-II-304 | | | | | |
| | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 174 | | | | | | | |
| 175 | P35 | P326 Kopalnica II-304 | 4 | 24 | 251 | 89 | 162 |
| 176 | P34 | P327 Dnevni prostor II-304 | 19 | 22 | 928 | 316 | 612 |
| 177 | P36 | P328 Spalnica II- | 13 | 20 | 366 | 167 | 199 |
| 178 | | Skupno: S23-II- | | | 1545 | 572 | 973 |
| 179 | S8 | S24-II-305 | | | | | |
| | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 180 | | | | | | | |
| 181 | P40 | P329 Soba II-305 | 7 | 20 | 224 | 109 | 115 |
| 182 | P39 | P330 Spalnica II- | 11 | 20 | 331 | 162 | 169 |
| 183 | P38 | P331 Soba II-305 | 7 | 20 | 224 | 109 | 115 |
| 184 | P37 | P332 Dnevni prostor II-305 | 22 | 22 | 1141 | 442 | 699 |
| 185 | P41 | P333 Predprostor II-305 | 11 | 20 | 181 | 18 | 163 |
| 186 | P43 | P334 Kopalnica II-304 | 4 | 24 | 194 | 32 | 162 |
| 187 | P42 | P335 WC II-305 | 2 | 20 | 115 | 3 | 112 |
| 188 | | Skupno: S24-II- | | | 2410 | 875 | 1535 |
| 189 | | Skupno: Nadstropje 3 | | | 14414 | 5003 | 9411 |
| 190 | | | | | | | |
| 191 | N4 | Nadstropje 4 | | | | | |
| 192 | S1 | S25-II-406 | | | | | |
| | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 193 | | | | | | | |
| 194 | P2 | P401 Dnevni prostor II-406 | 22 | 22 | 1215 | 516 | 699 |
| 195 | P3 | P402 Soba II-406 | 7 | 20 | 247 | 132 | 115 |
| 196 | P5 | P403 Soba II-406 | 7 | 20 | 247 | 132 | 115 |
| 197 | P4 | P404 Spalnica II- | 11 | 20 | 391 | 222 | 169 |
| 198 | P6 | P405 Predprostor II-406 | 11 | 20 | 219 | 56 | 163 |
| 199 | P7 | P406 WC II-406 | 2 | 20 | 122 | 10 | 112 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Projekt: Polje IV - Lamela II | | | | | | Priloga 2 |
| 2 | Toplotna bilanca | | | | | | |
| 200 | P8 | P407 Kopalnica II-406 | 4 | 24 | 204 | 42 | 162 |
| 201 | | Skupno: S25-II- | | | 2645 | 1110 | 1535 |
| 202 | S2 | S26-II-407 | | | | | |
| 203 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 204 | P9 | P408 Dnevni prostor II-407 | 21 | 22 | 1003 | 348 | 655 |
| 205 | P15 | P409 Kopalnica II-407 | 4 | 24 | 195 | 51 | 144 |
| 206 | | Skupno: S26-II- | | | 1198 | 399 | 799 |
| 207 | S3 | S27-II-408 | | | | | |
| 208 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 209 | P16 | P410 Dnevni prostor II-408 | 21 | 22 | 974 | 319 | 655 |
| 210 | P17 | P411 Kopalnica II-408 | 4 | 24 | 195 | 51 | 144 |
| 211 | | Skupno: S27-II- | | | 1169 | 370 | 799 |
| 212 | S4 | S28-II-402 | | | | | |
| 213 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 214 | P20 | P412 Spalnica II- | 11 | 20 | 363 | 196 | 167 |
| 215 | P19 | P413 Soba II-402 | 7 | 20 | 247 | 132 | 115 |
| 216 | P21 | P414 Soba II-402 | 7 | 20 | 247 | 132 | 115 |
| 217 | P18 | P415 Dnevni prostor II-402 | 22 | 22 | 1186 | 487 | 699 |
| 218 | P22 | P416 Predprostor II-402 | 12 | 20 | 232 | 49 | 183 |
| 219 | P23 | P417 WC II-402 | 3 | 20 | 151 | 9 | 142 |
| 220 | P24 | P418 Kopalnica II-402 | 4 | 24 | 202 | 40 | 162 |
| 221 | | Skupno: S28-II- | | | 2628 | 1045 | 1583 |
| 222 | S5 | S29-II-401 | | | | | |
| 223 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 224 | P28 | P419 Dnevni prostor II-401 | 22 | 22 | 1217 | 518 | 699 |
| 225 | P26 | P420 Soba II-401 | 7 | 20 | 247 | 132 | 115 |
| 226 | P25 | P421 Spalnica II- | 11 | 20 | 371 | 207 | 164 |
| 227 | P29 | P422 Predprostor II-401 | 9 | 20 | 187 | 44 | 143 |
| 228 | P31 | P423 Kopalnica II-401 | 4 | 24 | 217 | 55 | 162 |
| 229 | | Skupno: S29-II- | | | 2239 | 956 | 1283 |
| 230 | S6 | S30-II-403 | | | | | |
| 231 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 232 | P32 | P424 Dnevni prostor II-403 | 24 | 22 | 1178 | 420 | 758 |
| 233 | P33 | P425 Kopalnica II-403 | 4 | 24 | 242 | 96 | 146 |
| 234 | | Skupno: S30-II- | | | 1420 | 516 | 904 |
| 235 | S7 | S31-II-404 | | | | | |
| 236 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 237 | P35 | P426 Kopalnica II-404 | 4 | 24 | 268 | 106 | 162 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Projekt: Polje IV - Lamela II | | | | | | Priloga 2 |
| 2 | Toplotna bilanca | | | | | | |
| 238 | P34 | P427 Dnevni prostor II-404 | 19 | 22 | 988 | 376 | 612 |
| 239 | P36 | P428 Spalnica II- | 13 | 20 | 406 | 207 | 199 |
| 240 | | Skupno: S31-II- | | | 1662 | 689 | 973 |
| 241 | S8 | S32-II-405 | | | | | |
| 242 | P | Prostor | A (m²) | tn (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) |
| 243 | P39 | P429 Spalnica II- | 11 | 20 | 366 | 197 | 169 |
| 244 | P40 | P430 Soba II-405 | 7 | 20 | 247 | 132 | 115 |
| 245 | P38 | P431 Soba II-405 | 7 | 20 | 247 | 132 | 115 |
| 246 | P37 | P432 Dnevni prostor II-405 | 22 | 22 | 1217 | 518 | 699 |
| 247 | P41 | P433 Predprostor II-405 | 11 | 20 | 210 | 47 | 163 |
| 248 | P43 | P434 Kopalnica II-404 | 4 | 24 | 209 | 47 | 162 |
| 249 | P42 | P435 WC II-405 | 2 | 20 | 122 | 10 | 112 |
| 250 | | Skupno: S32-II- | | | 2618 | 1083 | 1535 |
| 251 | | Skupno: Nadstronie 4 | | | 15579 | 6168 | 9411 |
| 252 | | | | | | | |
| 253 | | Skupno: | | | 59360 | 21892 | 37468 |