


Shema STPP (stanovanjska postaja)



Stanovanska postaja

-ogrevanje: 1,3÷2,5 kW  
režim: 55/45°C

-STV: 0,25÷0,29 l/s

-SHV: 0,38÷0,51 l/s

- Legenda
- Vodomer
  - kalorimeter
  - Tlačno neodvisni regulacijski ventil
  - ogrevanje pretok
  - ogrevanje povratek
  - sanitarna hladna voda
  - sanitarna topla voda
  - cirkulacija

Dimenzija omarice 38x45x90 cm  
Pred dobavo omarice preveriti  
vgradne mere za vodomera, kalorimeter in  
regulacijski ventil, ki bodo vgrajeni

Vodomer (2x) in kalorimeter (1x)  
vezani v pisarno hišnika za  
daljinsko odčitavanje podatkov o porabi  
sanitarne vode in toplotne energije

Investitor: Javni stanovanjski sklad MOL Zarnikova ulica 3 1000 Ljubljana			Naziv objekta: Novogradnja stanovanjsko poslovnega kompleksa Polje IV	
Projektant: MIKTRA d.o.o. Gortina 142, SI-2366 Muta			Lokacija: (708/3, 711/1, 712/3, 714/5, 714/8, 714/9, vse k.o. (1772) Slape	
Vrsta načrta prikaza: 5. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME			Vrsta risbe: SHEMA STPP	
Odg. vodja proj. Branko HOJNIK u.d.i.a.		Ident. št. A - 0949	Vrsta Projekta: PZI	
Odg. projektant mag.Sašo Poberžnik, udis		S-1260	Številka projekta: 01/07-2016/2	
Datum izdelave: feb.2018		Merilo: 1 : -	Št. načrta: S-1622/2	
			Št. risbe: O10	