

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt: Polje IV - Dvorana						Priloga 3
2			knjižnica				
3	Toplotna bilanca						
4							
5							
6	N1	Pritličje					
7	S9	Hišnik					
8	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
9	P44	P01 Hišnik	4	20	639	542	97
10	P45	P02 Čistila	5	20	562	462	100
11		Skupno: Hišnik			1201	1004	197
12	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
13	P46	P03 Vetrolov II	6	15	351	239	112
14	S10	Knjižnica					
15	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
16	P48	P04 WC M	11	20	948	283	665
17	P49	P05 WC Ž	11	20	896	208	688
18	P50	P06 WC inv.	3	20	189	8	181
19	P51	P08 Večnamenska čitalnica	40	20	1441	640	801
20	P52	P08 Kreativnica	31	20	1402	779	623
21	P53	P09 Knjižnica	471	20	19454	10166	9288
22	P54	P10 Pravljica soba	33	20	1567	899	668
23	P55	P11 Vetrolov	7	15	392	261	131
24	P56	P12 Arhiva	16	20	840	506	334
25	P57	P13 Zaposleni	17	20	937	242	695
26	P58	P14 Hodnik	15	20	1225	924	301
27	P59	P15 WC zaposleni	3	20	260	25	235
28	P60	P16 Čistila	6	20	165	36	129
29		Skupno:			29716	14977	14739
30	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
31	P61	P17 Čistila	5	20	262	145	117
32	P62	P18 Vetrolov I	6	15	467	355	112
33	S11	Dvorana					
34	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
35	P64	P18 Vetrolov I	6	15	521	414	107
36	P65	P20 Avla	36	20	1288	563	725
37	P66	P21 WC M	7	20	645	228	417
38	P67	P22 WC Ž	7	20	645	228	417
39	P68	P23 Dvorana	101	20	4252	2253	1999
40	P69	P24 Shramba	22	20	689	253	436
41		Skupno:			8040	3939	4101
42		Skupno: Pritličje			40037	20659	19378
43							
44		Skupno:			40037	20659	19378