



**VODOVOD  
KANALIZACIJA  
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

**JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**  
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija  
T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistemi)  
T: 01 477 96 00 (ravnanje z odpadki)  
E: vokasnaga@vokasnaga.si  
www.vokasnaga.si



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

**Oddelek za  
urejanje  
prostora**

Prejeto:	27 -05- 2021	Sig. z.:	TOL
Številka zadeve:		Pril.:	
3505-49/2018-42		Vredn.:	



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,  
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA  
POLJANSKA CESTA 28  
1000 LJUBLJANA**

Ljubljana, 25.5.2021

Št. dopisa: VOK-350-055/2021-003

Št. smernic: SM-23/21V

**Zadeva: Smernice za pripravo prostorskega akta OPPN 334 - Tacen vzhod - vodovod**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom dopis št. 3505-49/2018-25 z dne 23.4.2021 in na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 61/17) vam posredujemo smernice za področje vodovoda.

Smernice k predlogu OPPN podajamo po pregledu digitalnega gradiva, tekstualnega in grafičnega, dostopnega na naslovu <https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/pia>, (datum objave 23.4.2021).

## 1.0. SPLOŠNI POGOJI

1.1. Pri načrtovanih posegih na območju, ki je predmet prostorskega akta, mora biti upoštevano obstoječe in predvideno vodovodno omrežje.

1.2. Posebno pozornost je treba posvetiti racionalni oskrbi z vodo. Vodovodi naj praviloma potekajo v dostopnih javnih površinah in intervencijskih poteh, tako da je omogočeno vzdrževanje vodovodnega omrežja in priključkov. Zagotoviti je treba predpisane varovalne pasove oz. odmike obstoječega vodovoda ter novih vodovodnih priključkov od ostalih objektov in naprav.

1.3. Upoštevana morajo biti vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki ter še posebej Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/12) in Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 59/14), ki velja za območje Mestne občine Ljubljana.

1.4. Priporočamo upoštevanje internega dokumenta JP VOKA SNAGA d.o.o.: Tehnična navodila za vodovod EAD 114242.

## 2.0. POSEBNI POGOJI

2.1 Obravnavano območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta 334 Tacen – vzhod se nahaja na parceli št. 91/1, k.o. Tacen. Tu so načrtovani 4 eno-stanovanjski objekti tipologije NA (nizka prostostoječa stavba, hmax= 11m). Enota urejanja prostora EUP ŠG-458 se nahaja južno pod starim vaškim jedrom



Registrirano pri Okrožnem Sodišču v Ljubljani,  
Vl. št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,  
Osnovni kapital 97.879.629,79 EUR

naselja Tacen. Območje je nepozidano in v naravi predstavlja travnik, oz. prosto klinasto zemljišče med Ulico Ivice Pirjevčeve ter stanovanjsko pozidavo na severni in zahodni strani.

2.2 Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15), leži obravnavano območje v širšem vodovarstvenem območju vodarne Kleče z oznako VVO III B z manj strogim režimom varovanja. Pri načrtovanju predvidene gradnje je treba upoštevati določila uredbe.

2.3 Vzhodno od območja, ki ga obravnava Občinski podrobni prostorski načrt 334 Tacen - vzhod, poteka ob vzhodnem robu Ulice Ivice Pirjevčeve javni vodovod AC DN 80, ki je bil zgrajen leta 1960. Obstoječi vodovod je predvidenem za obnovo po projektu PZI z naslovom: Obnova vodovoda na območju 20 - Tacen - območje aglomeracije MOL, št. proj.: 50-1940-00-2017, Hidroinženiring d.o.o., maj 2017, (V.Z. 6522).

2.6 Oskrbo predvidenih objektov z vodo se izvede preko samostojnih vodovodnih priključkov za vsako stavbo posebej, kot je zahtevano v 9. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS, št. 59/2014). V grafičnem prikazu poteka javne infrastrukture na obravnavanem območju prostorskega akta morajo biti poleg javnega vodovodnega omrežja prikazani vsi novo predvideni vodovodni priključki, in sicer od objekta do navezave na javni vodovod.

2.7 V OPPN mora biti tudi navedeno, da je pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje treba zaprositi upravljalca javnega vodovoda za soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Tomaž Ervin Schwarzbartl

Vodja razvojne službe:

Nataša Šušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko

Dostaviti:

- ~~naslovnik~~
- arhiv RS,
- glavni arhiv podjetja

