



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA UPRAVA
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28**

1000 LJUBLJANA



naš znak: JPE-302-013/2021 R-145-P

vaš znak: 3505-49/2018-25

Prejeto:	07 -05- 2021	Sig. z.:	TOL
Številka zadeve:		Pril.:	
3505-49/2018-32		Vredn.:	

datum: 6.5.2021

OSKRBA S PLINOM

DALJINSKO OGREVANJE S TOPLOTO

ZADEVA: Smernice k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu 334 Tacen-vzhod

Spoštovani,

Z Vašo vlogo številka 3505-49/2018-25 z dne 23. aprila 2021, ki smo jo prejeli 29. aprila ste nas zaprosili za izdajo smernic k osnutku prostorskega akta-Občinskega podrobnega prostorskega načrta 334 Tacen-vzhod - v nadaljevanju OPPN.

Območje OPPN obsega nepozidano zemljišče-travnik s parcelno številko 91/1 k.o. Tacen. Na parceli je predvidena gradnja enostanovanjskih stavb in dvojčkov, ki obsegajo skupaj 4 enote.

Smernice podajamo na osnovi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) za področje oskrbe z zemeljskim plinom. Energetika Ljubljana je izvajalec izbirne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Ljubljana (Odlok-Uradni list RS, št. 63-2569/2012 z dne 20.8.2012)

V odloku o OPPN naj bo v tekstualnem delu v poglavju Pogoji za okoljsko, energetske in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo urejanja v točki **Oskrba s plinom** navedeno:

1. Stavbe na območju OPPN se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode in kuhanje priključijo na distribucijsko omrežje zemeljskega plina – obstoječe nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 50-100 mbar.
2. Glavni distribucijski plinovod N 36314 dimenzije DN 150 poteka v cestišču Ulice Ivce Pirjevčeve je namenjen oskrbi stavb zemeljskim plinom na območju OPPN.
3. Za priključitev načrtovanih objektov v območju urejanja je treba zgraditi do objektov plinske priključke. Plinski priključki se zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na ali v fasadi objektov.
4. Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 102/2020), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) in Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana (www.energetika-lj.si).

Gradnja novega glavnega distribucijskega plinovodnega omrežja:

Gradnja novega glavnega distribucijskega plinovodnega omrežja ni predvidena!

Daljinsko ogrevanje s toploto

Območje OPPN se nahaja izven vplivnega območja daljinskega ogrevanja s toploto, zato smernic ne podajamo.

Lep pozdrav,

Pripravil: Štefan Dumbovič



JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje Sektorja za inženiring in razvoj

 **energetika ljubljana**

Energetika Ljubljana d.o.o.
Verovškova 62, 1001 Ljubljana 3/1

Priloga:
-situacija M 1:X

