



JSS20003110

Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

energetika ljubljana

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI - 1001 Ljubljana

Prejeto:	23 -07- 2020	Sig. z.:	13219
Številka zadeve:	352-1/2020-66	Pril.:	
		Vredn.:	

telefon n.c.: +386 1 588 90 00

faks: +386 1 588 91 09

TRR: 02924-0253764022

e-mail: info@energetika-lj.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Številka: JPE-351-121/2020(33/C-1010) -5087759

datum: 21.07.2020

Prejeto:	24 -07- 2020	Sig. z.:	
Številka zadeve:		Priloge:	
		Vrednost:	

Na osnovi 306. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/2014, 81/2015) in Odloka o dejavnosti sistemkega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote (Uradni list RS, št. 14/2006) izdajamo v zadevi izdaje odločbe o soglasju za priključitev na distribucijski sistem toplote naslednjo

## ODLOČBO

1. Vlagatelju JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA se izda **SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM TOPLOTE**

za stavbo: Kunaverjeva ulica 12,14 - sprememba namembnosti dela objekta iz pisarn v stanovanja

lokacija: Mestna občina Ljubljana, DRAVLJE, 951/80,951/81

investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

lastnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Soglasje se izda na osnovi priloženih načrtov za izvedbo in drugih dokumentov: načrt strojnih instalacij in strojne opreme PZI št. 004/17, marec 2019, Enplan d.o.o.

Priključna moč internih toplotnih naprav je določena na osnovi projektne dokumentacije in korigirana v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 85/2016 in 82/2019) - v nadaljevanju SON, ter znaša:

vrsta priključne moči		Obstoječa (KW)	Nova (KW)	Stanje (KW)	Merilno mesto
Radiatorsko centralno ogrevanje (Javni stanovanski skad MOL - stanovanjski odjem) (SAP5087843)	CO-RAD	0	39,926	39,926	1010-1
Radiatorsko centralno ogrevanje (Javni stanovanski skad MOL - poslovni odjem) (SAP5087759)	CO-RAD	67,786	-67,786	0	1010-1
Toplozračno ogrevanje - Klimati (Javni stanovanski skad MOL - poslovni odjem) (SAP5087759)	TO-OG-KLM	19,990	-19,990	0	1010-1



Radiatorsko centralno ogrevanje (Skupnost lastnikov, Kunaverjeva ulica 12,14)	CO-RAD	748,246	0	748,246	1010-1
Topla voda menjalniško aku. sist. brez predgrevanja nizka cona	TV-MA- BP-NC	80,540	0	80,540	1010-2
Topla voda menjalniško aku. sist. brez predgrevanja visoka cona	TV-MA- BP-VC	125,970	0	125,970	1010-2
<b>Skupaj:</b>		<b>1.042,532</b>	<b>-47,850</b>	<b>994,682</b>	

Zagotovljen pretok ogrevnega medija na odjemnem mestu 1010-1 je 11,26 m<sup>3</sup>/h, na odjemnem mestu 1010-2 je 5,06 m<sup>3</sup>/h.

Toplotna postaja je v stavbi: Kunaverjeva ulica 12, Ljubljana.

2. Sprememba moči na distribucijskem sistemu toplote bo možna, če jih bo investitor izvedel v skladu s SON in poskrbel, da bo izvedba spremembe toplotnih naprav v skladu s Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskega sistema toplote in toplotnih postaj ter za priključitev na vročevodni sistem ([www.energetika-lj.si](http://www.energetika-lj.si)) in predloženimi projekti.
3. Ta odločba preneha veljati:
  - če investitor ne izvede spremembe na osnovi načrtov, ki so sestavni del te odločbe;
  - če investitor ne izvede spremembe v roku 24 mesecev od njene dokončnosti.
4. Stroški postopka niso nastali.

### Obrazložitev:

Vlagatelj JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA je z vlogo zaprosil za spremembo priključne moči obstoječe toplotne postaje na distribucijskem sistemu toplote. Vlogi za izdajo soglasja je bila priložena dokumentacija skladno z 39. členom SON.

Komercialne in tehnične pogoje za priključitev stavbe na distribucijski sistem toplote določajo SON in Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev na vročevodni sistem.

Skladno z 41. členom SON je investitor dolžan javiti vsako spremembo načrtov za izvedbo, še posebno načrtov toplotnih naprav, s katerimi se spreminja priključna moč ali obratovalne spremembe (poslati dopolnilo projekta). Za vsako spremembo mora investitor pridobiti novo soglasje za priključitev na distribucijski sistem toplote.

Na osnovi pregleda dostavljenih načrtov za izvedbo, navedenih v izreku te odločbe smo ugotovili, da so izdelani v skladu s Tehničnimi zahtevami za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev na vročevodni sistem.

Pogoji, ki jih mora investitor izpolniti pred spremembo priključne moči na distribucijskem sistemu toplote so opredeljeni v dokumentu, ki je sestavni del te odločbe.

Izdajatelj soglasja ugotavlja, da je vlagatelj s predložitvijo zahtevanih dokumentov formalno in vsebinsko izpolnil zahteve zgoraj navedenih predpisov, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz izreka te odločbe.

Priloženo dokumentacijo smo obdržali za svojo evidenco.

### **POUK O PRAVNEM SREDSTVU:**

Zoper to odločbo je dopustna pritožba, o kateri odloča župan. Pritožba se v roku 15 dni od vročitve te odločbe vloži na Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana pisno ali ustno na zapisnik oziroma pošlje priporočeno po pošti

Soglasje pripravil:

Štefan KOPAČ

Boštjan Kuzman

Vodja izdaje soglasij

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje

Sektorja za investicije in razvoj

 **Energetika Ljubljana**

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Verovškova 62, 1001 Ljubljana 1/14

Vročiti:

-JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA

V vednost:

-JPE-351-121/2020(33/C-1010)

-MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA