



POGOJI ZA IZVEDBO ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV		
ELEMENT KONSTRUKCIJE	MATERIAL	
	tlučna trdnost	zahteve za izvedbo
JET GROUTING SLOP	C12/15	<ul style="list-style-type: none"> • poraba cementa minimalno 220 kg, • v/c faktor injekcijske mase od 0,8 do 0,9, • tlak injektiranja od 40 do 42 MPa, višje proti površini delavnega platoja se pritiske zniža na 20 do 10 MPa
BRIZGAN CEMENTNI BETON	C20/25	

Elea iC a member of iC group

Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 474 10 00, F +386 (1) 474 10 01, info@elea.si, www.elea.si, IZS št. 052

±0.00
299,40 m

Objekt / Project
**ZDRAVSTVENI DOM BEŽIGRAD
- PRIZIDEK**

Vsebinska načrta je last podjetja ELEA IČ d.o.o. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo prenesene na naročnika, so pridržane. Brez pisne odobritve reprodukcija ni dovoljena. The content of drawing is a property of Elea IČ d.o.o. All rights that are not transferred to the client by the contract are reserved. Any reproduction of the drawing without a written authorization is forbidden.