



GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA

Vojkova cesta 19
1000 LJUBLJANA

Tel. ☎ : 01 234 - 20 - 00
Faks ☎ : 01 234 - 20 - 40
E-pošta ✉ : gbl@gb.ljubljana.si

Številka : SM-60-15-2016

Datum : 02.12.2016

2017
- 3 -01- 2017

ELEA iC d.o.o.
Dunajska cesta 21

1000 Ljubljana

ZADEVA :

MNENJE

O

ustreznosti izvedbe intervencijskih poti za prizidek zdravstvenega
doma Bežigrad na Kržičevi ulici v Ljubljani

Glede na vlogo za izdajo mnenja za projekt PGD, za prizidek zdravstvenega doma Bežigrad na Kržičevi ulici v Ljubljani, vam v nadaljevanju posredujemo naše ugotovitve.

Pri pregledu predložene projektne dokumentacije (Vodilna mapa za PGD, Eleia iC d.o.o., št. proj.: 311150174, z dne september 2016 in ŠPV za PGD, I.S.P. d.o.o., št. proj.: 15 11 05, z dne oktober 2016), smo ugotovili:

- da **intervencijske poti** v vodilni mapi vrisane, zato ugotavljamo, da je potek intervencijskih poti omogoča dostopa z gasilskimi vozili do objekta.
- Intervencijske poti morajo biti izvedene tako, kot to narekuje standard SIST DIN 14090.
- Investitor, mora pred tehničnim prevzemom objekta, po potrebi, obnoviti vertikalne in talne označbe intervencijske površine.

S predvidenimi rešitvami, se strinjamo.

Mnenje pripravil:
Iztok Zajc, mag.gosp.inž., dipl.var.inž.



Poveljnik:
Tomaž Kučič, univ.dipl.obr.