



Ljubljana, 11.11.2016

Št. dokumenta: VOK-351-3450/2016-007

Št. soglasja: S-1487-16K

20160410
16-11-2016

ELEA IC d.o.o.
DUNAJSKA CESTA 21

1000 LJUBLJANA



SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM - KANALIZACIJA

Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: ZDRAVSTVENI DOM BEŽIGRAD - PRIZIDEK

Katastrska občina: BEŽIGRAD

Parcelna št.: 1925/1, 1925/2

Naslov objekta: Kržičeva ulica 10, Ljubljana

Projektna dokumentacija: PGD vodilna mapa št. 311150174, LEA IC d.o.o., datum: september 2016, načrt strojnih inštalacij št. 15 12 31, I.S.P d.o.o., datum: september 2016, načrt arhitekture št. 311150174, ELEA IC d.o.o., datum: september 2016, načrt meteorne in fekalne kanalizacije št. 311150174, ELEA IC d.o.o., datum: september 2016, dopolnitev vloge 08.11.

Kanalizacijsko omrežje: mešan sistem

Varstveni pas vodnih virov: VVO III A - širše podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom

Št. sistema javne kanalizacije: 10336 centralni sistem Ljubljana

Ime območja poselitve: 16481 Ljubljana

Največja letna količina komunalne odpadne vode, ki nastaja v stavbi: 10.360 m³

Datum vloge: 11.10.2016

Soglasje izdajamo na osnovi vaše vloge, na osnovi 206.a člena Zakona o graditvi objektov – ZGO (Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) in 23. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 14/06 in 59/07), kot sledi:

A. Splošno o predmetni gradnji:

1. Z gradnjo se strinjamo.
2. Obstoječi objekt ima komunalne odpadne vode iz objekta speljane v javno kanalizacijsko omrežje. Predviden je nov kanalizacijski priključek (obstoječi je poškodovan in se ukine).

3. Meteorne vode iz strešine objekta bodo vodene v ponikanje.
 4. Upoštevati je potrebno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
 5. Upoštevati je potrebno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15).
 6. Upoštevati je potrebno Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ - C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN in 88/15 - DPN).
 7. Upoštevati je potrebno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, št. 43/15 in 48/15).
 8. Upoštevati je potrebno Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 14/06 in 59/07).
 9. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.
- B. Pred izvedbo si morate na projektno dokumentacijo pridobiti soglasje k priključitvi na javno kanalizacijo. Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. l. št. 55/08) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 14/06 in 59/07).

Vlogi za pridobitev soglasja pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje dostavite projekt za izvedbo (PZI) za gradnjo predmetnega objekta, ki mora vsebovati:

- načrt arhitekture,
- načrt zunanje ureditve,
- načrt kanalizacije v objektu, s shemo dviznih vodov,
- pravilno geolociran obris tlorisa strehe obravnavanega objekta v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu v dwg formatu. Datoteko pošljite na naslov: sprejemna.pisarna@vo-ka.si,
- načrt priključitve odpadnih voda iz objekta na javno kanalizacijsko omrežje in načrt interne kanalizacije znotraj objekta, ter zunanje interne kanalizacije, izdelanim skladno z veljavno zakonodajo in navodili upravljalca kanalizacije,
- pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Soglasje k projektnim rešitvam velja dve leti od izdaje.

Pripravil:

Robert Andrejaš



Vodja službe soglasij in katastra po pooblastilu:

Urška Hočevar