



Ljubljana, 28.10.2016

Št. dokumenta: VOK-351-3449/2016-006

Št. soglasja: S-1487-16V

201604169
16-11-2016

ELEA IC D.O.O.
DUNAJSKA CESTA 21

1000 LJUBLJANA



SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM - VODOVOD

Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: ZDRAVSTVENI DOM BEŽIGRAD - PRIZIDEK

Katastrska občina: BEŽIGRAD

Parcelna št.: 1925/1, 1925/2, 1911/4, 1934/1, 970/41, 970/39

Naslov objekta: Kržičeva ulica 10, Ljubljana

Projektna dokumentacija:

Vodilna mapa - PGD št. 311150174, Elea iC d.o.o., datum: september 2016

Načrt strojnih inštalacij - PGD št. načrta 15 12 21, I.S.P. d.o.o., datum: september 2016

Načrt arhitekture - PGD št. načrta 311150174-A, Elea iC d.o.o., datum: 22.09.2016

Prestavitev vročevoda - PGD št. načrta 70/16, NOM BIRO d.o.o., datum: september 2016

Načrt elektro kableske kanalizacije - PGD št. načrta 311150174-EKK, Elea iC d.o.o., datum: september 2016

Načrt varovanja gradbene jame - PGD št. načrta 311150174-VGJ, Elea iC d.o.o., datum: september 2016

Vodovodno omrežje: Obstoječe

Varstveni pas vodnih virov: VVO III A - širše podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom

Datum vloge: 11.10.2016

Soglasje za predmetno gradnjo izdajamo na osnovi vaše vloge ter na osnovi 206.a člena Zakona o graditvi objektov - ZGO (Ur. l. RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) in 28. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 59/14) kot sledi:

A. Splošno o predmetni gradnji:

1. Z gradnjo se strinjamo.
2. Obstoječ objekt je priključen na javno vodovodno omrežje LZ DN 150 mm (odjemno mesto št. 29147, kombiniran vodomern DN 50/20 mm).

3. Predviden prizidek objektu, se priključi na javno vodovodno omrežje LZ DN 150 mm, preko obstoječega vodovodnega priključka (odjemno mesto št. 29147), z novo interno vodovodno instalacijo. V kolikor obstoječa priključna moč ne zadošča novonastalim potrebam objekta, je potrebna njena povečava.
4. Križanja komunalnih vodov z vodovodom in vodovodnimi priključki morajo biti izvedena tako, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in obnova vodovodnih ter ostalih komunalnih vodov, objektov in naprav.
5. Križanja predvidene EKK z obstoječimi javnimi vodovodi ter vodovodnimi priključki, se ne sme izvajati v polnem obbetoniranju.
6. Zunanja ureditev mora biti izvedena tako, da se upošteva predpisane odmike od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov. V primeru poškodbe na javnem vodovodu zaradi neustreznih odnikov, nosi vse stroške sanacije vodovoda, v funkcionalni dolžini in materialu, ki jih določi JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., investitor gradnje.
7. Upoštevati je potrebno Uredbo o vodovarstvenem območju, za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, št. 43/15 in 48/15).
8. Upoštevati je potrebno Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-KZC-C, 53/12-obvezna razlaga, 9/13, 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN in 95/15-DPN).
9. Upoštevati je potrebno Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 59/14).
10. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.
11. Gradnja se lahko izvaja na podlagi projekta za izvedbo, na katerega upravljavec izda soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje ter projekta za izvedbo, na katerega upravljavec izda soglasje za gradnjo ostalih komunalnih vodov.

- B. Pred izvedbo komunalnih vodov ter priključitvijo objekta na javno vodovodno omrežje, si morate pridobiti soglasje k priključitvi na javni vodovod, oz. soglasje h gradnji.

Vlogi za pridobitev soglasja k priključitvi na javno vodovodno omrežje, oz. soglasje h gradnji dostavite projekt za izvedbo (PZI), za gradnjo komunalnih vodov ter objekta, kateri mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08) in mora vsebovati zlasti:

- načrt vseh komunalnih vodov,
- komunalni zbirnik,
- detajle križanj komunalnih vodov in vodovoda (prerezi, odmiki, kotiranje, ...),
- zunanjo ureditev,
- načrt priključitve objekta na vodovodno omrežje,
- pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Soglasje velja dve leti od izdaje.

Pripravil/a:
Janko Longar



Vodja službe soglasij in katastra po pooblastilu:
Urška Hočevnar

