



Plinovodi

Povezani z energijo

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana



Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

Prejeto

17-01-2024

Sig z

ND

Številka zadeve

35021-29/2021-186

Pri

Vredn

Plinovodi d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11b

p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 58 20 700,

F: +386 1 58 20 701

IBAN: SI56 0310 0100 2465 515, SKB d.d., Ljubljana

IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana

ID za DDV: SI31378285

Datum: 12.1.2024

Znak: S23-656/P-MP/RKP

Zadeva: MESTNA OBČINA LJUBLJANA - Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta 374 med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo - vzhod

V zvezi z vašo vlogo št. 35021-29/2021-167 z dne 14.12.2023, prejeto dne 21.12.2023 in predloženimi prilogami (gradivo predloga OPPN na svetovnem spletu), ugotavljamo, da obseg predvidenih del na predmetnem območju (gradnja večstanovanjske stavbe s pripadajočimi ureditvami) ne sega v varovalni pas obstoječega ali predvidenega prenosnega sistema plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema plina. Odmik območja predmetnega OPPN je cca 800 m od obstoječega prenosnega plinovoda LJ - 20100, MRP Verovškova - MP Union (premer 200 mm, tlak 16 bar). Odmik območja predmetnega OPPN od načrtovanega prenosnega plinovoda R52, Kleče - Toplarna Šiška (premer 200 mm, tlak 70 bar), za katerega je sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R52, Kleče-Toplarna Šiška (TOŠ) (Uradni list RS, št. 50/15), znaša cca 660 m.

Družba Plinovodi d.o.o., kot operater prenosnega sistema plina, na podlagi 465. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE, 204/21 - ZOP in 44/22 - ZOTDS) ter v skladu s 1. odst. 129. člena in 2. odst. 122. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) podaja pozitivno mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 132 med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo - zahod.

Obrazložitev:

Družba Plinovodi d.o.o. izdaja smernice, mnenja in soglasja v območju varovalnih pasov (65 m na vsako stran prenosnega plinovoda, 65 m od ograje nadzemnih objektov prenosnega sistema in 100 m od ograje kompresorskih postaj) obstoječega oz. predvidenega prenosnega sistema plina.



PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.; Ljubljana;
Okrožno sodišče v Ljubljani; matična št.: 1954288000; osnovni kapital: 98.733.790,00 EUR.

Glede na ugotovitev, da območje predmetnega OPPN ne sega v varovalni pas obstoječega ali predvidenega prenosnega sistema plina ni zadržkov za izdajo pozitivnega mnenja k predmetnem osnutku OPPN.

Pripravil
mag. Mladen Pajk, univ. dipl. inž. str.



Plinovodi⁰⁴_{d.o.o.}

Vodja Službe za investicije
Samo Popek, univ. dipl. inž. str.

