



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

JRL
Javna razsvetljava d.d.
Litjska cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 5863 600
Email: info@jr-lj.si
Web: www.jr-lj.si

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Prejeto:	27 -01- 2023	Sig. z.:	ND
Številka zadeve:	35021-29/2021-117	Pril:	1
		Vredn.:	/

Vaš znak:

Naš znak:
933 /22

Datum:
25. januar 2023

Na podlagi pooblastila Mestne občine Ljubljana in Pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave št. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006 in na vlogo:

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Vaš znak: 35021-29/2021-85

izdajamo **POZITIVNO STROKOVNO MNENJE** K PROSTORSKEMU AKTU
OPPN – 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA - SPASIČEVO – vzhod (ID:2786)

Pod naslednjimi pogoji:

1. Pri izvedbi komunalnih priključkov je potrebno pri morebitnem križanju z napeljavami javne razsvetljave zagotoviti ustrezne odmike in zaščito.
2. Vse predstavitve in zaščite elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščen vzdrževalec javne razsvetljave.
3. Vse novogradnje javne razsvetljave v javni rabi je potrebno reševati projektno v sodelovanju s koncesionarjem.
4. Za vse novogradnje, predstavitve in dopolnitve objektov in naprav javne razsvetljave je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo z upoštevanjem pogojev:
 - razmejitev javnih in funkcionalnih površin
 - stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstoječe naprave na obravnavanem območju
 - izhodišča podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano območje
 - tipizacijo opreme za območje MOL
 - daljinsko opremo za vodenje razsvetljave ter implementacijo prometnih in vremenskih podatkov
 - usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov
 - energetska učinkovitost razsvetljave
 - usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo
5. Na projekt za izvedbo je potrebno pridobiti pozitivno strokovno mnenje.

Opomba:

Potek naših napeljav je razviden iz priloge.

Lep pozdrav!

Pripravila:
Hyrije Prokšič dipl.upr.org.



Izvršni direktor:
David Šket



IZRIS IZ KATASTRA



Datum: 08.11.2022

Naslov: Bežigrad

Merilo 1: 1500



JRL
Javna razsvetljava d.d.
Litjska cesta 263
1000 Ljubljana

LEGENDA



Cevi



Podzemni



Nadzemni



JR Trafo postaje



JR Prižigališča



JR Nosilci



JR Jaški



JR Svetilke



Krmilna omarica