







OBSTOJEČI DEL OBJEKTA - NI PREDMET PROJEKTA



T L O R I S N A D S T R O P J A
n o v o

LEGENDA

-  OBSTOJEČ AB ZID
 obstoječ AB ZID (prenova po načrtu
DIA biro, št. 098/01-PZI)
 NOV AB ZID
 NOVO SUHOMONTAŽNA STENA

Mere povzete po obstoječih načrtih DIA biro za design, inženiring in arhitekturo, d.o.o., št. 098/01-PZI februar 2002.

Na delu objekta kjer se bo izvedla prizidava so bile izvedene izmere objekta s strani Curk arhitekture d.o.o., januar 2021

VSE MERE PRED IZVEDBO PREVERITI

k o t a $\pm 0,00 = 280,81 \text{ m.n.v.}$

© CURK ARHITEKTURA

Projektant:
CURK ARHITEKTURA, NAČRTOVANJE,
OBLIKOVANJE IN SVETOVANJE d.o.o.
Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
m: 031 750 501, t: 01 600 20 80
e: curk@curkarhitektura.si

Pooblaščenka arhitektka: Jožica Curk u.d.i.a. A 0500
Sodelavka: Darja Dolenc, m.i.a.

Id. številka projekta: 06/21

Investitor:
MOL, Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Naročnik:

OS Sostro,
Costa II, zona edicola 43, 4064 Lichiana, Bologna

Manis pentadactyla

PRIZIDEK TREH UČILNIC NA OŠ SOSTRO

Vrsta projektne dokumentacije in vrsta načrtov

PZI - NAČRT ARHITEKTURE

Vsebina risbe in merilo:

NOVO - TLORIS NADSTROPJA
M.1.59

W 1. 55

Datum: iulii 2021

Stran: N-03

OPOMBE

- vse stene so barvane s pralno belo barvo do višine vrta (210cm), kot npr. Latex + Domifloc, nad to višino je barva klasinska
- v delu kjer so montirani umivalniki se po potrebi naredi ojačitev v knauf oblogi oz. steni
- stena za umivalnikom je do določene višine obložena z vlagoodpornimi ploščami (glej shemo)
- nov notranji tla je guma, kot npr. Noraplan stena, s tipsko zaokroženo. Barva bo izbrana naknadno.
- nov strop v nadstropju je vidni strop pod stropom, vidni strop je akustik, kot npr. Knauf Cleanee akustik (op. spošteti) in tik ob konstrukciji strehe strop s požarno zaščito (podkonstrukcija in negorljiva izolacija)
- spoštati eno oz. obloženo s kompaktnimi ploščami iz kamene volne

OPIS AKUSTIČNEGA STROPA

neprekinjena perforacija, 1-2cm zafugirani rob (zafugira se linijo luknjic, ki so prerezane), luknjice so okrogle, oznaka luknjic 8/18R (ravna okrogla perforacija!- premer luknjic 8mm)
Nad kanuf ploščo je črna tkanina in mineralna volna 5 cm.

Vgradi se revizijske odprtine - uskladiti s projektom strojnih in elektro inštalacij

Višinsko pozicijo prebojev za prezračevanje je potrebno pred izvedbo uskladiti s projektantom strojnih inštalaci