



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
zaščito, reševanje
in civilno obrambo

Poslano po e-pošti
2/2/2020

Zarnikova 3
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 43 30
faks: 01 306 43 47
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 843-73/2020-4 ✓

Datum: 2. 2. 2022



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

Prejeto:	09-02-2022	Sig. z:	St
Številka zadeve:	3505-44/2012-169	Pril.:	
		Vredn.:	

Oddelek za urejanje prostora MU MOL

ZADEVA: Mnenje o skladnosti osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta 65 - Fakultete ob biotehniškem središču – s smernicami s področja zaščite, reševanja in pomoči oziroma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Z vlogo številka 3505-44/2012-169, z dne 20. 12. 2020, ste nas zaprosili za izdajo mnenja o skladnosti osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta 65 - Fakultete ob biotehniškem središču – z smernicami s področja zaščite, reševanja in pomoči oziroma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki smo jih podali 21. 1. 2021, št.: 843-7372020-2.

Vlogi ste priložili sklic na spletno stran <https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/pia/> z dokumentacijo: Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta 65 Fakultete ob biotehniškem središču (osnutek odloka, grafični del, obrazložitev, okoljsko poročilo, strokovne podlage, smernice nosilcev urejanja prostora in odločba o CPVO).

Dokumentacijo smo pregledali s stališča varstva pred požari, potresne nevarnosti in zaščitnih ukrepov in prej navedenih smernic. Pri tem smo uporabili Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Navodilo za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94), Uredba o določitvi obrambnih potreb (Uradni list RS, št. 30/03), Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 63/16), Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 54/15), Uredba o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte (Uradni list RS, št. 48/93, 69/93 – popr. in 57/96), Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98, 26/98 – popr., 25/00, 38/01 in 66/06), Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D), smernice SZPV in ocene ogroženosti MOL zaradi naravnih in drugih nesreč, Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16), Uredbo o merilih za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji, kjer se zadržuje večje število ljudi, ter

infrastrukturo (Uradni list RS, št. 34/08), Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ) ter Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) z njegovim grafičnim delom, razvidnim na spletišču <https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana>.


1. Ugotavljamo, da so navedeni dokumenti skladni s smernicami, ki smo jih predhodno podali; potrebno je le nekaj manjših, v nadaljevanju navedenih popravkov.
2. V skladu z ugotovitvami v Okoljskem poročilu, v delu, ki govori o podnebnih spremembah predlagamo, da se v določila odloka (v 23. ali 32. člen) doda:
 - vhodi kletne prostore, ki ležijo pod koto poplavne vode, morajo imeti vgrajene protipoplavne zapore;
3. V skladu z zadnjimi izkušnjami s požari v kletnih prostorih, kjer se izvaja polnjenje električnih vozil, je potrebno v 31. člen dodati:
 - tisti del kletnih prostorov, kjer so polnilnice za električna vozila, mora biti urejen kot samostojen požarni sektor.
4. 31. člen, drugi odstavek, zadnji stavek je potrebno popraviti tako, da se glasi:
“V območju površin za gasilce ob stavbah (t.j. dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, delovne površine za gasilska vozila, postavitvene površine za gasilska vozila) ne sme biti ovir, ki niso skladne s smernico SZPV 206.”
Taka dikcija je skladna s predvideno rabo gasilskega izrazoslovja v poglavju 1.3 Smernice SZPV 206 in skladna z v 3. poglavju smernice dovoljenimi ovirami.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:

mag. Julij Jeraj, višji svetovalec I

julij.jeraj@ljubljana.si; 01 306 43 30



mag. Robert Kus
vodja oddelka

