



**VODOVOD  
KANALIZACIJA  
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

**JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T 080 86 52 11 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T 01 477 20 00 (javna agencija za odpadki)

E vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si Mestna uprava

**Oddelek za  
urejanje  
prostora**



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MU,  
Oddelek za urejanje prostora  
POLJANSKA CESTA 28  
1000 LJUBLJANA**

Prejeto:	15-06-2022	Sig. z:	SH
Številka zadeve:	3505-30/2011-212	Pril.	
		Vred.	Ljubljana, 10.6.2022

Št. dopisa: VOK-350-047/2022-002

Št. mnenja: MN-21/22K

**Zadeva: Prvo mnenje k prostorskemu aktu - Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del - kanalizacija - zahteva za dopolnitev**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom dopis št. 3505-30/2011-201 z dne 27.5.2022 in na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US) vam posredujemo prvo mnenje o skladnosti prostorskega akta OPPN Barjanska cesta zahod - del s predhodno izdanimi smernicami za področje kanalizacije.

Ob upoštevanju obstoječe dokumentacije in na podlagi navedb v predhodno izdanih smernicah je bila za območje celotnega OPPN 20 v Razvojni službi JP VOKA SNAGA d.o.o. izdelana projektna naloga Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih objektov na območju OPPN 20 Barjanska cesta zahod, PN za DGD in PZI, št.: 2893V, 3499K, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., marec 2022.

Po pregledu tekstovnega in grafičnega gradiva odloka, ki smo ga skupaj s prilogami prevzeli na posredovani spletni strani vam sporočamo, da je potrebno pripravljen osnutek OPPN v eni točki dopolniti.

V 30. členu, točka 5, naj se besedilo posredovanega osnutka smiselno dopolni oziroma popravi skladno z navedbami v 39. členu 3-5. točka. V pojasnilo - v kolikor se agromelioracijski jarek zacevi, se le-ta imenuje zacevljen jarek in ni del javne kanalizacije. V primeru zacevljenega jarka se za odvod padavinske odpadne vode z javne ceste C1 zgradi javni padavinski odpadni kanal z iztokom v melioracijski jarek.

Lep pozdrav.

Pripravila:

Simona Viršek

Vodja razvojne službe:

Nataša Šušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko

Dostaviti:

- naslovnik,
- arhiv RS,
- glavni arhiv podjetja.



JAVNO PODJETJE  
**VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**  
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233  
1001 Ljubljana



ISO 9001 Q-170  
ISO 14001 E-614  
ISO 45001 H-171



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,  
VI Št 1/12273/00, ID št SI64520463,  
Osnovni kapital 98 589 467,62 EUR