



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28**

1000 LJUBLJANA

naš znak: JPE-302-021/2021-002 RP 100

datum: 15.9.2021

vaš znak: 35021-8/2021-34

Prejeto:	21-09-2021	Sig. z.:	SH
Številka zadeve:		Pril.:	
35021-8/2021-46		Vredn.:	

OSKRBA S PLINOM

ZADEVA: Smernice k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu 305 Vrtno mesto Sibirija

Spoštovani

Z Vašo vlogo številka 35021-8/2021-34 z dne 3. septembra 2021, ki smo jo prejeli 9. septembra 2021 ste nas zaprosili za izdajo smernic k osnutku prostorskega akta-Občinskega podrobnega prostorskega načrta 305 Vrtno mesto Sibirija - v nadaljevanju OPPN.

Območje obravnave se nahaja v območju katastrske občine Trnovsko predmestje, leži južno od Ceste dveh cesarjev in severno od južne avtoceste. Na vzhodnem delu območje meji na predvideno razvojno območje OPPN 447 (danes kmetijske površine), na zahodu pa na novi predviden avtocestni priključek Barje (danes kmetijske površine). Danes je območje delno nepozidano, delno pa se na njem nahajajo opuščeni objekti. Na območju se nahajajo tudi športno rekreacijske dejavnosti. Območje obdelave celotno območje OPPN 305 z okvirno površino 10 ha 18 ar.

V strokovnih podlagah je več investicijskih namer za gradnjo stavb. Dokončna prostorska ureditev in namembnost območja bo določena v nadaljnjih postopkih. Po investicijski nameri 1 je predvidena gradnja 488 stanovanj v več nizih.

Smernice podajamo na osnovi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) za področje oskrbe z zemeljskim plinom. Energetika Ljubljana je izvajalec izbirne gospodarske javne službe systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Ljubljana (Odlok-Uradni list RS, št. 63-2569/2012 z dne 20.8.2012)

V odloku o OPPN naj bo v tekstualnem delu v poglavju 5 Potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter družbeno infrastrukturo v alineji »**Oskrba s plinom**« navedeno:

1. *Stavbe na območju OPPN se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode in kuhanje priključijo na distribucijsko omrežje zemeljskega plina - nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 50-100 mbar.*
2. *Glavni distribucijski plinovod N 17400 dimenzije DN 200 s potekom v cestišču Ceste dveh cesarjev je namenjen oskrbi stavb zemeljskim plinom na območju OPPN.*
3. *Za priključitev načrtovanih stavb v območju urejanja je treba zgraditi glavno distribucijsko plinovodno omrežje do območja OPPN in po območju OPPN ter do objektov izvesti plinske priključke. Plinski priključki se zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na ali v fasadi objektov.*
4. *Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 102/2020), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) in Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana (www.energetika-lj.si).*

Gradnja novega glavnega distribucijskega plinovodnega omrežja:

Po območju OPPN je treba zgraditi novo glavno distribucijsko plinovodno omrežja (ocena dolžine omrežja ni poznana, ker še ni na razpolago dokončne arhitektonske zazidalne situacije).

Lep pozdrav,

Pripravil:

Štefan Dumbovič



JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje Sektorja za inženiring in razvoj



Energetika Ljubljana, d.o.o.
Verovškova 62, 1001 Ljubljana 3/1