

Mestna občina
Ljubljana
Mestna upravaOddelek za
urejanje
prostora

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA UPRAVA
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28
1000 LJUBLJANA

Prejeto:	28 -05- 2021	Sig. z.:	MKN
Številka zadeve:	3505-20/2017-73	Pril.:	
		Vredn.:	

naš znak: JPE-302-015/2021-001 RP165

datum: 26.5.2021

vaš znak: 3505-20/2017-73

OSKRBA S PLINOM

ZADEVA: Smernice k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu 457 Drevesnica ob Litijski cesti

Spoštovani

Z Vašo vlogo številka 3505-20/2017-73 z dne 5. maja 2021, ki smo jo prejeli 10. maja 2021 ste nas zaprosili za izdajo smernic k osnutku prostorskega akta-Občinskega podrobnega prostorskega načrta 457 Drevesnica ob Litijski cesti - v nadaljevanju OPPN.

Območje OPPN obdelave zajema zemljišče nekdanje vrtnarije Rast, ki je na severu omejena z Litijsko cesto, na vzhodu, zahodu in jugu pa s kmetijskimi zemljišči. Na severnem območju OPPN je predvidena gradnja hibridnih objektov s poslovno stanovanjsko rabo in na ostalem delu območja gradnja večstanovanjskih objektov. Vse skupaj je predvidena gradnja cca 330 stanovanjskih enot.

Smernice podajamo na osnovi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) za področje oskrbe z zemeljskim plinom. Energetika Ljubljana je izvajalec izbirne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Ljubljana (Odlok-Uradni list RS, št. 63-2569/2012 z dne 20.8.2012)

V odloku o OPPN naj bo v tekstualnem delu v poglavju 7.2 Pogoji za okoljsko, energetska in elektronsko komunikacijsko ter infrastrukturno urejanje v alineji »**Oskrba s plinom**« navedeno:

1. *Stavbe na območju OPPN se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode in kuhanje priključijo na distribucijsko omrežje zemeljskega plina - nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 50-100 mbar.*
2. *Glavni distribucijski plinovod N 20053 dimenzije DN 200 s potekom v ob južnem delu cestišča Litijske ceste je namenjen oskrbi stavb zemeljskim plinom na območju OPPN.*
3. *Do in po območju OPPN že potekata plinska priključka dimenzije DN 150 in DN 100, ki sta oskrbovala bivšo drevesnico RAST z zemeljskim plinom. Potek obstoječih plinskih priključkov se prilagodi predvidenih pozidavi. Za priključitev načrtovanih objektov v območju urejanja je treba zgraditi glavno distribucijsko plinovodno omrežje do območja OPPN in po območju OPPN ter do objektov izvesti plinske priključke. Plinski priključki se zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na ali v fasadi objektov.*
4. *Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 102/2020), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) in Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana (www.energetika-lj.si).*

Gradnja novega glavnega distribucijskega plinovodnega omrežja:

Po območju OPPN je treba zgraditi novo glavno distribucijsko plinovodno omrežja (ocena dolžine omrežja ni poznana, ker še ni na razpolago bolj podrobne arhitektonske zazidalne situacije).

Lep pozdrav,

Pripravil:

Štefan Dumbovič



JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje Sektorja za investicije in razvoj

 **energetika ljubljana**

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Verovškova 62, 1001 Ljubljana 3/1



