



skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si

Oddelek za  
urejanje  
prostora

Mestna uprava

Prejeto:	24-02-2023	Sig z	SH
Številka zadeve:		Pri	
35021-8/2021-151		Vredn	

Ljubljana, 21.2.2023

Št. dopisa VOK-350-007/2023-004

Št. mnenja: MN-3/23V

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,  
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA  
POLJANSKA CESTA 28  
1000 LJUBLJANA

Zadeva: Prvo mnenje k OPPN 305 Vrtno mesto Sibirija - del - vodovod - zahteva za dopolnitev

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom, dopis št. 35021-8/2021-135 z dne 31.1.2023, vam v skladu 111. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl.US) posredujemo prvo mnenje o skladnosti prostorskega akta Občinski podrobni prostorski načrt 305 Vrtno mesto Sibirija - za dele enot TR-307, TR-453 in TR-554 (v nadaljnjem besedilu: OPPN) z našimi predhodnimi smernicami za področje vodovoda.

Dopolnjeno gradivo osnutka OPPN je dostopno na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana na naslovu: <https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi-po-zurep-2/> pod točko 24. - Predlog prostorskega akta Občinski podrobni prostorski načrt 305 - Vrtno mesto Sibirija (datum objave 31.1.2023).

Po pregledu dopolnjenega predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 305 Vrtno mesto Sibirija - za dele enot TR-307, TR-453 in TR-554 št. projekta 8847, januar 2023, ki ga je izdelalo podjetje LUZ d.d., objavljenega na spletni strani Mestne občine Ljubljana dne 31.1.2023, ugotavljamo, da je projekt ureditve javnega vodovodnega omrežja izdelan za celotno območje OPPN 305, zato ga je treba prilagoditi za načrtovano faznost gradnje. Tako je treba grafični del dopolniti:

V grafični prilogi je treba spremeniti mesto priključevanja na javni vodovod za hišni vodovodni priključek za objekt S29 in ga prestaviti na zaključek vodovodnega odseka V4 NL DN 100 (in v nadaljevanju tam predvideti tudi končni hidrant – predstavitev hidranta) – z namenom preprečitve zastajanja vode v slepem vodovodnem odseku (in omogočiti njegovo izpiranje).

Lep pozdrav.

Pripravil:

Tomaž Ervin Schwarzbartl

Vodja razvojne službe:

Nataša Šušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Ranko

Dostaviti:

- naslovnik,
- glavni arhiv podjetja



JAVNO PODJETJE  
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.  
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233  
1001 Ljubljana



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,  
VI Št 1/12273/00, ID št SI64520463,  
Osnovni kapital 99 336 586,10 EUR