



skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si

Mestna občina

Oddelek za
urejanje
prostora

Mestna uprava

Sig. z.

Prejeto.

24-02-2023

SH

Prih.

Številka zadeve:

35021-8/2021-152

Vredn.



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA,
MESTNA UPRAVA, ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28
1000 LJUBLJANA**

Ljubljana, 21.2.2023

Št. dopisa VOK-350-008/2023-002

Št. mnenja: MN-3/23K

Zadeva: Prvo mnenje k prostorskemu aktu - Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu 305

Vrtno mesto Sibirija - del – kanalizacija - zahteva za dopolnitev.

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom dopis z dne 31.1.2023 in na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21-ZUreP-3 in 20/22 – odl.US) vam posredujemo prvo mnenje o skladnosti prostorskega akta OPPN 305 Vrtno mesto Sibirija - del s predhodno izdanimi smernicami za področje kanalizacije.

Po pregledu tekstovnega in grafičnega gradiva osnutka odloka za dele enot urejanja prostora TR-307, TR-453, TR-453 in TR-554, ki smo ga prevzeli na v dopisu navedenih povezavah vam sporočamo, da je treba osnutek odloka popraviti.

Smernice za področje kanalizacije so bile zaprošene in izdane za celotno območje OPPN. V izdanih smernicah št. SM-44/21K z dne 16.9.2021 je bilo zapisano, da so bile pri načrtovanju vakuumске kanalizacije na območju Sibirije, kapacitete načrtovane vakuumске kanalizacije na obravnavanem območju OPPN ocenjene na količino odtoka komunalne odpadne vode za maksimalno 1900 PE.

Naknadno izdelana projektna naloga za področje kanalizacije je bila izdelana za celotno območje OPPN, pri tem pa je bila upoštevana namera po fazni gradnji znotraj OPPN.

V predloženem osnutku odloka za del OPPN se obremenitev 1900 PE v četrti točki 40. člena omenja le za prostorski enoti PE1 in PE2. Navedbo je treba uskladiti z izdanimi smernicami, v nasprotnem primeru bodo zapolnjene kapacitete odtočnih količin komunalne odpadne vode za celoten OPPN.




Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
VI Št 1/12273/00, ID št SI64520463,
Osnovni kapital 99 336 586,10 EUR

V tretji točki 40. člena naj se popravi tudi navedba dimenzij predvidenih vakuumskih kanalov VS 2-3.1 in VS 2-3.2 na PE100 d110 mm.

Lep pozdrav.

Pripravila:

Simona Viršek



Vodja razvojne službe:

Nataša Šušteršič



Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko

68

Dostaviti:

– naslovnik

– glavni arhiv podjetja



JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3232
1001 Ljubljana