



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora



Javna razsvetljava d.d.

Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenia  
Tel: +386 1 5863 600  
Email: info@jr-lj.si  
Web: www.jr-lj.si

Mestna občina Ljubljana  
Oddelek za urejanje prostora  
Poljanska cesta 28  
1000 Ljubljana

Prejeto	01-03-2023	Sig. z	SH
Številka zadeve	35021-8/2021-156	Pri	
		Vredn	

Vaš znak:

Naš znak:  
72/23

Datum:  
07. februar 2023

Na podlagi pooblastila Mestne občine Ljubljana in Pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave št. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006 in na vlogo:

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Vaš znak: 35021-8-2021-135 z dne 1.02.2023

izdajamo **POZITIVNO STROKOVNO MNENJE** K OSNUTKU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OPPN **305 Vrtno mesto Sibirija** – ZA DELE ENOT UREJANJA PROSTORA TR-307, TR-453 in TR-554 (ID:2585); LUZ d.d., št. 8847, oktober 2022;  
IN OKOLJSKEGA POROČILA ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT **305 Vrtno mesto Sibirija**; ZaVita, svetovanje, d.o.o., št. 284/2021, januar 2023.

Pod naslednjimi pogoji:

1. Pri izvedbi komunalnih priključkov je potrebno pri morebitnem križanju z napeljavami javne razsvetljave zagotoviti ustrezne odmike in zaščito.
2. Vse prestavitve in zaščite elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščen vzdrževalec javne razsvetljave.
3. Vse novogradnje javne razsvetljave v javni rabi je potrebno reševati projektno v sodelovanju s koncesionarjem.
4. Za vse novogradnje, prestavitve in dopolnitve objektov in naprav javne razsvetljave je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo z upoštevanjem pogojev:
  - razmejitev javnih in funkcionalnih površin
  - stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstoječe naprave na obravnavanem območju
  - izhodišča podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano območje
  - tipizacijo opreme za območje MOL vključno z opremo za daljinsko vodenje razsvetljave ter implementacijo prometnih in vremenskih podatkov
  - usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov
  - energetska učinkovitost razsvetljave
  - usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo
5. Na projekt za izvedbo je potrebno pridobiti pozitivno strokovno mnenje.
6. Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektu bo internega značaja in ne bo povezana s sistemi javne razsvetljave.





**Javna razsvetljava d.d.**

Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenia

Tel: +386 1 5863 600


Email: [info@jr-lj.si](mailto:info@jr-lj.si)

Web: [www.jr-lj.si](http://www.jr-lj.si)

**Mnenje velja eno leto od dneva izdaje.** Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanim mnenjem je kontaktna oseba Hyrije Prokši ( 01/58-63-600 ali [soglasja@jr-lj.si](mailto:soglasja@jr-lj.si) )

Lep pozdrav!

Pripravila:  
Hyrije Prokši dipl.upr.org.



Izvršni direktor:  
David Šket

