

4.4 VODOVOD BREZJE PRI LIPOGLAVU

Z vodovodom upravlja Mestna občina Ljubljana (MOL).

Za osnovno vzdrževanje in obratovanje vodovoda, v sodelovanju z MOL, skrbi vaški vodovodni odbor.

Ime sistema za oskrbo s pitno vodo: Brezje pri Lipoglavu

Ime oskrbovalnega območja: Brezje pri Lipoglavu

Število prebivalcev: 103.

Letna poraba vode: 6.451 m³. Cena vode je 0,16 EUR/m³ oz. 0,00016 EUR/l + pavšal 3,55 EUR/mesec.

Dezinfekcija vode: ne.

Druga priprava vode: ni priprave.

Tip vode:

- Zajetje z vrtino B-1/89: podzemna voda. Voda v zajetju nima površinskega vpliva zaledne okolice. Vode je dovolj, tudi za v bodoče.

Vodovod je novejši in razmeroma dobro izdelan.

MESTO TVEGANJA	TVEGANJE		OCENA TVEGANJA (nizko, srednje, visoko tveganje)	POMANJ- KANJE VODE OB SUŠI (da/ne)	MOTNO ST VODE PO DEŽJU (da/ne)	KOREKTIVNI UKREPI	
	mikro- biološko (da/ne)	fizikalno - kemijsko (da/ne)				prekuha- nje pitne vode	priključitev vodovoda na nov vodni vir
Zajetje pitne vode	ne	ne	nizko	ne	ne	ne	ne

Karakteristične kontrolne točke (KKT) - mesta odvzema za vzorčenje:

- vrtina Brezje
- vodohran Brezje
- Brezje 7
- Brezje 2

Rezultati mikrobioloških in fizikalno - kemijskih preskušanj vzorcev pitne vode

Skupaj je bilo opravljenih 12 rednih in 5 občasnih mikrobioloških preskušanj, 6 preskušanj na bakterijo *Clostridium perfringens* s sporami ter 5 rednih in 1 občasno fizikalno - kemijsko preskušanje.

Tabela 9: Mikrobiološka preskušanja vzorcev pitne vode Brezje pri Lipoglavu - notranji nadzor 2025

Ime sistema za oskrbo s pitno vodo – vodovoda	Število vzorcev skupaj		Število neskladnih vzorcev		Število vzorcev z bakterijo <i>E. coli</i> (Ec) oz. enterokoki (En)	
	redna	občasna	redna	občasna	redna	občasna
Brezje pri Lipoglavu	12	5	/	/	/	/

Tabela 10: Fizikalno - kemijska preskušanja vzorcev pitne vode Brezje pri Lipoglavu - notranji nadzor 2025

Ime sistema za oskrbo s pitno vodo – vodovoda	Št. vzorcev		Št. neskladnih vzorcev				Št. neskladnih parametrov po prilogi B in C Uredbe o pitni vodi	
	redna	občasna	redna	neskladni parameter po prilogi B Uredbe o pitni vodi	občasna	neskladni parameter po prilogi B Uredbe o pitni vodi	redna	občasna
Brezje pri Lipoglavu	5	1	/	/	/	/	/	/

Rezultati preskušanj vzorcev pitne vode kažejo, da so bili glede na zahteve Uredbe o pitni vodi mikrobiološko skladni vsi odvzeti vzorci pitne vode.

Fizikalno - kemijsko so bili vsi vzorci pitne vode glede na preskušane parametre skladni. Vodovodni odbor je v letu 2025 vodovod ustrezno vzdrževal in izvajal preventivne ukrepe v skladu s programom notranjega nadzora, da bi uporabnikom zagotovil varno vodo.

Ob pregledih smo opazili ustrezen higienski režim in sprotno vzdrževanost vseh vodovodnih objektov in naprav.

Vodovod je med letom obratoval kot običajno. Vode je bilo vse leto dovolj.

Ugotovitve notranjega nadzora kažejo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2025 varna.