

3.9 VODOVOD PODLIPOGLAV

Z vodovodom upravlja Mestna občina Ljubljana (MOL).

Za osnovno vzdrževanje in obratovanje vodovoda, v sodelovanju z MOL, skrbi vaški vodovodni odbor.

Ime sistema za oskrbo s pitno vodo: Podlipoglav

Ime oskrbovalnega območja: Podlipoglav

Število prebivalcev: 220.

Letna poraba vode: 9800 m³.

Dezinfekcija vode: da.

Druga priprava vode: kloriranje.

Tip vode:

- Zajetje »Pri Anžku«: podzemna voda. Voda se mikrobiološko onesnažuje, predvsem po obilnejših padavinah in odjugi. Na vodoprispevnem območju ni nevarnejših onesnaževal.

- Zajetje »Pod Pugledom«: podzemna voda. Voda se mikrobiološko hitro onesnaži, predvsem po obilnejših padavinah in odjugi. Na vodoprispevnem območju ni nevarnejših onesnaževal.

Rezultati mikrobioloških in fizikalno - kemijskih preskušanj vzorcev pitne vode

Skupaj je bilo opravljenih 19 rednih reskušanj in 2 občasna mikrobiološka preskušanja, 7 preskušanj na bakterijo *Clostridium perfringens* s sporami ter 6 rednih in 1 občasno fizikalno - kemijsko preskušanje (na razširjene parametre in pesticide).

Tabela 19: Mikrobiološka preskušanja vzorcev pitne vode Podlipoglav- notranji nadzor 2025

Ime sistema za oskrbo s pitno vodo - vodovoda	Število vzorcev skupaj		Število neskladnih vzorcev		Število vzorcev z bakterijo <i>E. coli</i> (Ec) oz. enterokoki (En)	
	redna	občasna	redna	občasna	redna	občasna
	19	2	10	2	3 Ec	/

Tabela 20: Fizikalno - kemijska preskušanja vzorcev pitne vode Podlipoglav - notranji nadzor 2025

Ime sistema za oskrbo s pitno vodo - vodovoda	Št. vzorcev		Št. neskladnih vzorcev				Št. neskladnih parametrov po prilogi B in C Uredbe o pitni vodi	
	redna	občasna	redna	neskladni parameter po prilogi B Uredbe o pitni vodi	občasna	neskladni parameter po prilogi B Uredbe o pitni vodi	redna	občasna
	6	1	/	/	/	/	/	/

V letu 2025 sta bili v sistem vodooskrbe vključeni obe zajetji (zajetje Pod Pugledom in voda iz zajetja Pri Anžku). Rezultati preskušanj vzorcev pitne vode kažejo, da je bilo glede na zahteve Uredbe o pitni vodi skupaj mikrobiološko neskladnih 12 vzorcev pitne vode (koliformne bakterije, pri treh vzorcih še prisotnost *E. coli* in pri dveh vzorcih še preseženo skupno število mikroorganizmov pri 36 °C). Pitna voda med letom večkrat ni bila zdravstveno ustrezna, zato je bilo večkrat izvedeno temeljito čiščenje in spiranje celotnega vodovodnega omrežja.

Na vodovodnem sistemu Podlipoglav je od jeseni leta 2025 uvedena filtracija in redna dezinfekcija (kloriranje) pred vodohranom Podlipoglav.

Fizikalno - kemijsko so bili vsi odvzeti vzorci pitne vode glede na preskušane parametre skladni.

Na vodovodu je v letu 2025 za vse uporabnike veljal stalen ukrep prekuhavanja pitne vode za prehranske namene. Uporabniki vodovoda so bili obveščeni o rezultatih preskušanja pitne vode in o posegih na vodovodu. Podana so jim bila tudi navodila o izvajanju potrebnih ukrepov.

Vodovodni odbor je deloval v skladu s programom notranjega nadzora ter primerno skrbel za obratovanje in osnovno vzdrževanje vodovoda. Ob pregledih smo ugotovili, da so bili vsi vodovodni objekti in njihova najožja okolica ustrezno očiščeni in vzdrževani. Izdatnost zajetij je bila za potrebe oskrbe vodovoda v letu 2025 zadostna.

Ugotovitve notranjega nadzora kažejo, da oskrba s pitno vodo v letu 2025 do uvedbe redne dezinfekcije (kloriranje), večkrat ni bila varna.