



MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
POLJANSKA CESTA 28  
1000 LJUBLJANA

Prejeto	18-04-2025	Sig. z TOL
Številka zadeve	35021-21/2022-66	Prih.
		Vredn..

Ljubljana, 8. 04. 2025

Št. dopisa VOK-351-1529/2025-002

Št. mnenja: MN-7/25V

**Zadeva: Prvo mnenje k osnutku OPPN 117 Poslovna stavba Križišče Celovška-Gospodinjska - zahteva za dopolnitev - vodovod**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu št. dopisa 35021-21/2022-54 z dne z dne 26.3.2025, vam na podlagi 122. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21, 18/23 - ZDU-10 in 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 23/24 in 109/24) posredujemo zahtevo za dopolnitev prostorskega akta - Občinski podrobni prostorski načrt 117 Poslovna stavba Križišče Celovška-Gospodinjska (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

Smernice za pripravo prostorskega akta Občinski podrobni prostorski načrt 117 Poslovna stavba Križišče Celovška-Gospodinjska smo predhodno podali 15.7.2022 (VOK-350-061/2022-002).

Po pregledu Osnutka Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta 117 Poslovna stavba Križišče Celovška-Gospodinjska s prilogami, ki je objavljen na spletni strani:

[https://mol.sharetile.eu/public/share/web-scdaf4d201\\_aaf49e3a2c63IO162644354](https://mol.sharetile.eu/public/share/web-scdaf4d201_aaf49e3a2c63IO162644354)

in katastra kanalizacije JP VOKA SNAGA d.o.o, vam sporočamo, da je osnutek OPPN potrebno uskladiti z navedenimi pripombami:

Dopolniti je treba navedbe v členu 9.8 Vodovod (III.8 / 40)

V drugem odstavku je treba pred naslovom PN dodati navedek - :« », tako da se glasi:

Zaradi načrtovane gradnje je treba predstaviti javno vodovodni odsek LZ DN 80, ki poteka preko območja OPPN, skladno s projektno nalogo: »Prestavitev in rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije v dveh fazah na območju Gospodinjske ulice zaradi gradnje objekta v OPPN 117: Poslovna stavba – križišče Celovška – Gospodinjska« ...

Pod odstavek 2. faza naj se zapiše:

V drugi fazi rekonstrukcije javnega vodovoda v Gospodinjski ulici je predvidena izgradnja vodovodne zanke z namenom izboljšanja hidravlične prevodnosti in zagotavljanju požarne zaščite na širšem območju Gospodinjske ulice, ter ukinitve neustreznega vodovodnega odseka LZ DN 80 v zasebnem zemljišču.

Popraviti je treba opis zagotavljanja požarne vode:

Voda za gašenje bo v primeru požara zagotovljena iz obstoječega javnega hidrantnega omrežja v Scopolijevi ulici in načrtovanega javnega hidrantnega omrežja v Gospodinjski ulici.

Poimenovati je treba uredbo na katero se sklicujete v odstavku o predstavitvi komunalne opreme:  
Prestavitev komunalne opreme se, skladno z Uredbo (??? Verjetno o programu opremljanja), ... ne šteje za novo komunalno opremo, ...

V odstavku o načrtovanju vodovoda predlagamo sledeči opis:

Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov je treba upoštevati določbe predpisov, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d. o. o.: Tehnična navodila za vodovod.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Tomaž Ervin Schwarzbartl

Vodja službe za razvoj:

Nataša Šušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko

Dostaviti:

- naslovnik,
- glavni arhiv podjetja

