



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora



Javna razsvetljava d.d.
Litjska cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 5863 600
Email: info@jr-lj.si
Web: www.jr-lj.si

Projeto:

19-09-2024

Sig. z:

hkh

Pril:

Številka zadeve:

3505-20/2017-219

Vredn:

1

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Vaš znak:

Naš znak:
S441/24

Datum:
05. september 2024

Na podlagi pooblastila Mestne občine Ljubljana in Pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave št. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006 in na vlogo:

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Vaš znak: 3505-20/2017-199 z dne 21.08.2023

izdajamo **POZITIVNO STROKOVNO MNENJE** K OSNUTKU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OPPN 457 DREVESNICA OB LITIJSKI CESTI IN 120 LITIJSKA OD KAJUHOVE DO VZHODNE AC - del – (ID:2387). Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana; št. projekta 8244, januar 2024.

Pod naslednjimi pogoji:

1. Pri izvedbi komunalnih priključkov je potrebno pri morebitnem križanju z napeljavami javne razsvetljave zagotoviti ustrezne odmike in zaščito.
2. Vse morebitne priklpe, odklope ter prestavitve elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščen koncesionar javne razsvetljave.
3. Za vse novogradnje, prestavitve in dopolnitve objektov in naprav javne razsvetljave je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo z upoštevanjem pogojev:
 - razmejitev javnih in funkcionalnih površin
 - stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstoječe naprave na obravnavanem območju
 - izhodišča podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano območje
 - tipizacijo opreme za območje MOL vključno z opremo za daljinsko vodenje razsvetljave ter implementacijo prometnih in vremenskih podatkov
 - usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov
 - energetska učinkovitost razsvetljave
 - usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo
4. Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektu bo internega značaja in ne bo povezana s sistemi javne razsvetljave.

Mnenje velja eno leto od dneva izdaje. Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanim mnenjem je kontaktna oseba Hyrije Prokš (01/58-63-600 ali soglasja@jr-lj.si).

Opomba:

Potek naših napeljav je razviden iz priloge 1x

Lep pozdrav!

Pripravila:
Hyrije Prokš dipl. upr. org.




UNICERT
ISO 9001



Izvršni direktor:
David Šket

IZRIS IZ KATASTRA



Datum: 05.09.2024

Merilo 1: 4000

Ljubljana

Naslov: OPPN 457 Drevesnica ob Litijški cesti

LEGENDA

	Cevi		JR Trafo postaje		JR Jaški
	Podzemni		JR Prižigališča		JR Svetilke
	Nadzemni		JR Nosilci		Krmlina omarica

JRL
Javna razsvetljava d.d.
Litijška cesta 263
1000 Ljubljana