

Prejeto:	16 -04- 2021	Sig. z.:	MKM
Številka zadeve:	3505-24/2018-80	Pril.:	
		Vredn.:	

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 58 20 700,
F: +386 1 58 20 701
IBAN: SI56 0310 0100 2465 515, SKB d.d., Ljubljana
IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana
ID za DDV: SI31378285

Datum: 15.4.2021

Znak: S21-199/P-MP/RKP

Zadeva: MESTNA OBČINA LJUBLJANA - Občinski podrobni prostorski načrt 141 Ob cesti - smernice

V zvezi z vašo vlogo št. 3505-24/2018-68 z dne 26.3.2021, prejeto dne 30.3.2021 in predloženimi prilogami (Besedilo sklepa, izhodišča za pripravo prostorskega akta in obvestilo MOP o dodelitvi identifikacijske številke in dne 14.4.2021 prejeta dopolnitev), ugotavljamo, da se meja predmetnega območja OPPN dotika meje ureditvenega območja predvidenega prenosnega plinovoda R51B TE-TOL-Fužine/Vevče (premer cevi do vključno 300 mm in tlačna stopnja do vključno 30 barov), za katerega je sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 88/15) in bo v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.

Pri nadaljnjem načrtovanju uporabe prostora in projektiranju (objekti s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo) je potrebno skladno z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) upoštevati omenjeni prenosni sistem zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2 x 65 m) pasu in skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20) pridobiti mnenje oziroma soglasje operaterja prenosnega sistema. V varnostnem pasu se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi d.o.o.

Za prenosni sistem zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 175/20) in Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15, 80/17 in 152/20). Za poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda s tlakom nad 16 bar se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/2010, 45/11 in 17/14 - EZ-1).

Podatki o obstoječih prenosnih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 - ZEN-A in 33/19 - ZEN-B) oz. 27. členom Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 - ZAID) in v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za investicije). Podatki o

načrtovanih prenosnih plinovodih so dostopni v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za investicije).

Lep pozdrav

Pripravil
mag. Mladen Pajk, univ. dipl. inž. str.



Plinovodi ⁰⁴_{d.o.o.}

Vodja Službe za investicije
Zoran Crnjak, univ. dipl. inž. grad.

