

Prejeto: 28-07-2026  
Številka zadeve: 3505-4/2018-1008  
Ljubljana, 16. 07. 2026



MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
MU, Oddelek za urejanje prostora  
POLJANSKA CESTA 28  
1000 LJUBLJANA

Št. dopisa: VOK-351-3802/2026-002

Št. mnenja: MN-16/26V

**Zadeva: Mnenje k predlogu prostorskega akta - Občinski podrobni prostorski načrt 16 Baragovo  
semenišče in Gospodarsko razstavišče - vodovod – zahteva za dopolnitev**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom, dopis št. 3505-4/2018-996 z dne 10. 7. 2026, vam na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-IO, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25 in 14/26) in v povezavi s prvim odstavkom 119. člena in drugim odstavkom 114. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) podajamo mnenje k predlogu prostorskega akta Občinski podrobni prostorski načrt 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče za področje oskrbe z vodo oziroma vodovoda.

Po pregledu tekstovnega in grafičnega dela gradiva, predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče (Identifikacijska št. prostorskega akta: 1458), ki je dostopno na svetovnem spletu na naslovu:

<https://mol.sharefile.eu/public/share/web-sb2d8c8d9a38047b5828ee347db65b8a6>, in ga je izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana, pod številko projekta 8375 v juniju 2026, vam sporočamo:

Območje OPPN se nahaja v ČS Bežigrad. Na severni strani sega do Linhartove ceste, na zahodni strani do Dunajske ceste in na jugu do Vilharjeve ceste. Na vzhodni strani območje OPPN meji na obstoječo pozidavo ob Valjahunovi in Detelovi ulici ter na območje načrtovanega zahodnega dela Severnega mestnega parka ob Navju.

Oskrba obstoječih in načrtovanih stavb v območju OPPN s pitno in sanitarno vodo ter vodo za gašenje je podrobno opisana v 49. členu (vodovodno omrežje) in 38. členu (ukrepi za varstvo pred požarom) Odloka.

Od izdelave rešitev s področja vodovoda v letu 2020 – PN, št. projekta 2837V, do sedaj, je bila v letu 2024 na tangiranem odseku s predmetnim OPPN in vzhodnje izvedena rekonstrukcija Linhartove ceste. Sočasno z ureditvijo ceste se je obnovil tudi vodovod.

Obnova vodovoda je sledila rešitvam prikazanim v tem OPPN – južni rob Linhartove ceste na širšem območju križišča s podaljškom Valjahunove ulice. Obnova primarnega vodovoda PVC d315 s cevmi iz NL



Na vsebino predloženega predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče, št. projekta 8375, junij 2026, izdelovalec Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., razen prej opisanih pripomb s področja vodovoda, drugih pripomb nimamo.

Mnenje o ustreznosti Odloka s področja vodovoda bo mogoče podati po izvedenih in v ponovni pregled predloženih popravkih Odloka.

Lep pozdrav.

Pripravila:

Greta Grabar

Vodja službe za razvoj:

Nataša Šuštersič



JAVNO PODJETJE  
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA  
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233  
1001 Ljubljana

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko

Dostaviti:

- naslovnik,
- glavni arhiv podjetja