



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA,
MU, Oddelek za urejanje prostora
POLJANSKA CESTA 28
1000 LJUBLJANA**

Prejeto:	07-12-2021	Sig. z:	EVČ
Številka zadeve:	35021-26/2020-56	Prih:	
		Vredn:	

Ljubljana, 29.11.2021

Št. dopisa: VOK-350-117/2021-004

Št. mnenja: MN-51/21K

Zadeva: Prvo mnenje k osnutku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 484: Cesta v Sadinjo vas - kanalizacija

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom, dopis št. 35021-26/2020-49 z dne 23. 11. 2021, in na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 61/17) vam posredujemo prvo mnenje k osnutku OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas za področje kanalizacije.

Po pregledu osnutka Odloka o občinskem podrobnem načrtu 484 Cesta v Sadinjo vas, ki je bil po usklajevanju z Okoljskim poročilom naknadno dopolnjen ter po pregledu grafičnega dela OPPN skupaj z dopolnitvami ter izhodišč za pripravo OPPN »Izhodišča za pripravo OPPN: 484 Cesta v Sadinjo vas«, LUZ d.d., december 2020, vam v nadaljevanju podajamo pripombe na omenjeno gradivo.

V tekstualnem delu dopolnjenega Odloka je v 37. členu (kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo) zapisano, da je pri projektiranju kanalizacije potrebno upoštevati idejno rešitev (IR) št. 2522V, 3198K »Ureditev oskrbe z vodo in odvajanje odpadne vode na območju Mestne občine Ljubljana«, JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., junij 2008 in PGD št. 1684-k/17 »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL-24 Žabja vas«, KONO-B d.o.o., november 2018, kar je potrebno ustrezno popraviti. Gradnja kanalizacije, ki je bila predvidena v PGD št. 1684-K/17 je namreč že v teku, za gradnjo te kanalizacije pa je bil izdelan projekt PZI št.: 1684/17 oziroma načrt št. 1684-K/17 »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 24 Žabja vas«, KONO - B d.o.o., mar. 2021.

Poleg tega je v omenjenem načrtu PZI št. 1684-K/17 vrisana tudi kanalizacija za padavinsko odpadno vodo s ceste, ki je predvidena v sklopu ureditve ceste po tem projektu. Ta kanalizacija sicer ni del načrta št. 1684-K/17, pač pa je obdelana v načrtu ceste št. U12/1459-18, KProjektL d.o.o.. Omenjeno kanalizacijo obravnavana obvozna cesta prečka na odseku južno od objekta z naslovom Cesta 13, julij 58, 58A, kar je potrebno v obravnavanem OPPN upoštevati ter ustrezno vključiti v Odlok in pripadajoče grafične priloge. Omenjena kanalizacija za padavinsko odpadno vodo s ceste sicer ne bo v upravljanju JP VOKA SNAGA d.o.o.


V grafičnih prilogah predmetnega OPPN, kanalizacija, ki je predvidena v sklopu IR št. 2522V, 3198K, JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. na območju obvozne ceste južno od objekta z naslovom Cesta 13. julija 70 ni prikazana (nekje med profilom P48 in še vzdolž Podmolniške ceste (deviacija)). Kanalizacijo predvideno v IR 2522V, 3198K, JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. je potrebno prikazati tudi na omenjenem odseku.


V 1. odstavku 37. člena je drugi stavek potrebno popraviti tako, da se bo glasil: »V kolikor bo kanalizacija zgrajena pred gradnjo načrtovane obvozne ceste, bo kanale in pripadajoče objekte v času gradnje obvozne ceste potrebno ustrezno varovati oziroma po potrebi prilagoditi, k projektni rešitvi pa s strani JP VOKA SNAGA d.o.o. pridobiti soglasje«.

V 3. odstavku 37. člena odloka je potrebno besedno zvezo »interni dokument JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.: Tehnična navodila za kanalizacijo« nadomestiti z besedno zvezo »interni dokument JP VOKA SNAGA d.o.o.: Tehnična navodila za kanalizacijo«. Predlagamo tudi, da se 37. člen preimenuje v »kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in padavinsko odpadno vodo s ceste«.

Lep pozdrav.

Pripravila:
mag. Maja Štajdohar


Vodja razvojne službe:
Nataša Šušteršič


Vodja Tehnično investicijskega sektorja:
Andrej Banko

Dostaviti:

- naslovnik,
- glavni arhiv podjetja

