

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28

SI-1000 Ljubljana



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora



Področje za upravljanje s sredstvi
in projekti

Služba za nadzor infrastrukture

t 01 474 35 01

f 01 474 35 02

www.eles.si

Naš znak: S21-125/597/rk

Ljubljana, 1. 12. 2021

| | | |
|------------------|------------------|----------|
| Prejeto: | - 1 -12- 2021 | Sig. z.: |
| Številka zadeve: | 35021-26/2020-54 | Pril.: |
| | | edn.: |

Zadeva: Prvo mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta 484 Cesta v Sadinjo vas

Na osnovi vaše vloge številka 35021-26/2020-49 z dne 23. 11. 2021 (prejete po e-pošti), gradiva dostopnega v digitalni obliki na prostorskem portalu MOL, v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2), na podlagi 465. in 468. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19; EZ-1) ter v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. št. 101/10), vam kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dajemo

POZITIVNO PRVO MNENJE

k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta 484 Cesta v Sadinjo vas.

Obrazložitev:

Pri pregledu gradiva dostopnega v digitalni obliki na prostorskem portalu MOL (Izhodišča za pripravo OPPN 484: Cesta v Sadinjo vas, št. projekta 8746, december 2020), projektanta Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, naročnika Mestna občina Ljubljana, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, je bilo ugotovljeno, da bo predvidena gradnja posegala v varovalni pas Elesovega daljnovoda DV 2x110 kV Beričevo-Grosuplje, med stojnima mestoma SM 28 in SM 30 ter daljnovoda DV 400 kV Beričevo-Divača, med stojnima mestoma SM 23 in SM 24.

Pri nadaljnjem načrtovanju prostorskih ureditev na območju OPPN je potrebno upoštevati podane smernice s strani družbe ELES, d.o.o., številka S21-005/597/rk (ES21002788), z dne 14. 1. 2021, s poudarkom, da je potrebno za oba daljnovoda preveriti višino poteka vodnikov (elaborat križanja) ter zagotoviti predpisano minimalno višinsko razliko do nivoja ceste.

S spoštovanjem,

Pripravil
mag. Robert Krajnc

Prejemniki:

- Naslovnik
- glavna.pisarna@ljubljana.si
- ELES PIPO: CIPO Ljubljana
- ELES PUSP: Krajnc

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
direktor
Miran Marinšek



Podpisnik: MIRAN MARINSEK
Izdajatelj: POSTARCA G2
Številka certifikata: 00AE12FACC000000059534FD4
Potek veljavnosti: 16. 04. 2025
Čas podpisa: 01. 12. 2021 11:20

